

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16594888-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85957066-3ЦП2
Лоттың атауы :	Тістеуіш
Лоттың сипаттауы:	электр өлшейтін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тістеуіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Айтеке би №44А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Портативті ток қысқышы. • Жоғары өлшеу дәлдігі • Эргономикалық корпус • Қарапайым және интуитивті жұмыс • СКД артқы жарығы • Автоматты түрде өшіру • Ықшам өлшем • 20 мм қысқыш ұстағыш • Өлшеу нәтижелерін сақтау (Ұстау функциясы) • Максималды мәндерді сақтау (MAX) • Диод сынағы • Дыбыспен үздіксіздік сынағы • Автоматты шамадан тыс жүктеме индикаторы • ГОСТ R 51013-C (ИАТ16-2) бойынша қауіпсіздік санаты: 600 В • ГОСТ 14254 бойынша қорғаныс дәрежесі: IP20. Тапсырыс берушімен келісіледі 87052571757

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16594888-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 85957066-ЗЦП2
Наименование лота:	Клещи
Описание лота:	электроизмерительные
Дополнительное описание лота:	Клещи
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Айтеке би №44А
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Портативные токоизмерительные клещи . • Высокая точность измерений • Эргономичный корпус • Простое и интуитивно понятное управление • Подсветка ЖК-дисплея • Автоматическое отключение питания • Компактный размер • Захват клещей 20 мм • Сохранение результата измерений (функция Hold) • Сохранение максимальных значений (MAX) • Диодный тест • Прозвонка цепей со звуком • Автоматическая индикация перегрузки • Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1): КАТ III 600 В • Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20.Согласовать с Заказчиком 87052571757