

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779681-1
Сатып алудың атауы:	Дизель генераторына аккумулятор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88248493-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор аккумуляторы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	235630100, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет а. Қазыбек би 40А
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Генераторға арналған аккумулятор (75АН). Негізгі сипаттамалары: Минималды жұмыс температурасы - -20 градус. Максималды жұмыс температурасы 50 градус. Аккумулятор сыйымдылығы - 75 АН. Кернеу - 12 В. Кепілдік мерзімі - 12 ай. Жағдайы - Жаңа. Заряд тогы - 700 А. Бұл типтегі пластиналардың ерекшелігі - қарапайым құрылысы, ішкі кедергісі төмен, сыйымдылықты тез қалпына келтіруі. Пластиналардың торлары механикалық беріктікті қамтамасыз ететін, зарядтау кезінде газ бөлінуін азайтатын және жоғары коррозияға төзімділікті қамтамасыз ететін қорғасын қорытпасынан жасалған. Электролитке арнайы қоспалар енгізілген, олар аккумуляторды терең разрядтан кейін де оңай зарядтауға мүмкіндік береді. Электролит жиынтықта болуы тиіс. Шығарылған жылы - 2026 жылдан ерте емес. Аккумулятор толық жарамды, механикалық зақымданулары және пайдалану белгілері болмауы тиіс. МЕМСТ 959-2002 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік талоны. Сапа сертификаты.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779681-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумулятора для дизельного генератора
Номер лота:	№ 88248493-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор для генератора
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	235630100, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет Қазыбек би 40А
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумулятор для генератора (75АН). Основные атрибуты: Минимальная рабочая температура - -20 град. Максимальная рабочая температура 50 град. Емкость аккумулятора - 75 АН. Напряжение - 12 В. Гарантийный срок - 12 мес. Состояние - Новое. Ток заряда 700 А. Отличительной особенностью пластин данного типа является простота конструкции, низкое внутреннее сопротивление, быстрое восстановление емкости. Решетки пластин изготовлены из свинцового сплава, содержащего компоненты, обеспечивающие механическую прочность решетки, низкое газовыделение в процессе заряда и высокую коррозионную устойчивость. Специальные присадки в электролит обеспечивают легкий заряд аккумулятора даже после глубокого разряда. Электролит в комплекте. Год выпуска – не ранее 2026 года. Аккумулятор должен быть полностью исправным, без механических повреждений и признаков эксплуатации. Соответствие ГОСТ 959-2002. Гарантийный талон. Сертификат качества.