

«Парасат» «әлеуметтік қызмет орталығы»

КММ директоры

Б. Айтмурзаев

2026ЖЫЛ



2026 ж. « » №

Шартқа 2 қосымша

Техникалық сипаттама

Қызмет атауы: өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметтері

Қызмет көрсету мерзімдері: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жетісу-3, 60 үй, офис мекенжайы бойынша.

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

Барлығы -50 дана қайта зарядтауға арналған ұнтақты өрт сөндіргіштердің саны;

ОП-5-45 шт;

ОП-2- 5шт;

- Орындаушы қолданылатын жабдықтар мен материалдарға сертификат беруі керек, А,В,С,Е класындағы өрттерді сөндіруге арналған ұнтақпен өрт сөндіргіштерді өз күшімен қайта зарядтауға міндетті, оның ішінде тасымалдау жөніндегі қызметтер енгізілуі тиіс (өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға алып, қайта зарядтаудан кейін мекемеге қайтаруға міндетті, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді);

Тексеру нәтижелері бойынша өрт сөндіргіштің паспортына қажетті белгілер қойылады.

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін: 1) әрбір өрт сөндіргішке көрсетілген қызметтер, олардың көрсетілген күні, өрт сөндіргішке құйылған заттың маркасы, ұйымның атауы мен заңды мекенжайы көрсетілген заттаңба немесе бирка жапсыру; 2) пломбаланған сақтандыру құрылғысының болуын қамтамасыз ету; 3) пайдалануға жарамсыз әрбір өрт сөндіргішке қорытынды (акт) ұсыну қажет. Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына, қағидаларына, стандарттарына және нормативтік актілеріне сәйкес көрсетілуге тиіс. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

- Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін Орындаушы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды (көрсетілген қызметтер актілерін, жою актілерін) толтырады және ұсынады. Параметрлерін көрсете отырып, техникалық қызмет көрсету журналдарын толтыру: өрт сөндіргіштердің тораптарын тексеру, қысым индикаторын тексеру, қайта зарядтауды жүргізу күні, өрт сөндіргіш тораптарын сынау және т.б. және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 1-бөлімі 1-тарауы 9-тармағы негізінде стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес актілерді ұсынуға тиіс.

- Қайта зарядтау өрт сөндіргіштің екі жылға жарамдылығына кепілдік береді;

- Өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін бекіту арматурасын (крандар, клапандар және т.б.) пломбалауға міндетті. Орнатылған пломбалар өрт сөндіргішті жылдам іске қосу үшін оңай алынып тасталуы тиіс.

- Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде Өнім беруші ОП және ОП өрт сөндіргіштерінің бөлшектерін ауыстыра отырып, жөндеу жүргізуі тиіс.

- Шланг пен бүріккіш саптама ақаулы немесе жоқ болса, жеткізуші жаңа шлангқа ауысады;

- Барлық өрт сөндіргіштерге жаңа фитинг орнату (шлангты өрт сөндіргіш корпусына бекіту);

- Өрт сөндіргішті жөндеуге және жарамдылыққа келтіруге қажетті барлық бөлшектерді Жеткізуші осы Шарттың есебіне ұсынады, барлық бөлшектер жаңа пайдаланылмаған болуы керек;

- Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндіргіштер пайдалануға жарамсыздығы туралы акт-қорытынды жасай отырып, "Тапсырыс берушіге" қайтарылады.

Мемлекеттік сатып алу менеджері

Қойма меңгерушісі



Н. Жанабаев



К.А. Азаматов