

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791916-1
Сатып алудың атауы:	Ойыл ОҚКБ трансформаторға қажетті қосылқы бөлшектері/
Лоттың нөмірі:	№ 87690637-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ажыратқыш 250 А
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Т.ұ.а. Балауса, Қайдауыл батыр к-сі 10
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы, Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша өтінім түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	250 амперлік автоматты ажыратқыш (250 амперлік тоққа есептелген коммутациялық аппарат) қуатты электр желілерін және жабдықтарды апатты жағдайлардан қорғауға арналған. 250 амперлік тоқ — бұл өте үлкен номиналды мән (үшфазалы 380В кернеулі желіде шамамен 130-150 кВт жүктемеге шыдайды). Тауар ҚР ДСМ СЭБК «Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы» РММ қоймасына жеткізілуі қажет. Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Балауса тұрғын үй алабы, Қайдауыл батыр көшесі 10.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791916-1
Наименование закупки:	Принадлежности, необходимые для трансформатора в Уилское ПЧО
Номер лота:	№ 87690637-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Рубильник 250 А
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Ж.м. Балауса, ул. Кайдауыл батыра 10
Срок поставки:	В течение года, но не позднее 15 календарных дней с даты поступления заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический разъединитель на 250 А (коммутационный аппарат, рассчитанный на ток 250 ампер) предназначен для защиты мощных электрических сетей и оборудования от аварийных режимов. Ток 250 ампер — это очень высокое номинальное значение (позволяющее выдерживать нагрузку примерно 130–150 кВт в трехфазной сети напряжением 380 В). Товар должен быть доставлен на склад РГУ «Актюбинская противочумная станция» КСЭК МЗ РК. По адресу: г.Актобе, район Алматы, жилой массив Балауса, ул.Кайдауыл батыра 10.