

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16766709-1
Сатып алудың атауы:	Prominent Sigma S3Cb 070580 PVT мембраналық мөлшерлеуіш сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86009887-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мөлшерлеу сорабы
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Натрий сульфиті учаскесін қосымша комплектілеу: Prominent Sigma S3Cb 070580 PVT мембраналық мөлшерлеу сорғысы, жиынтықта: 24В апаттық кабель, 0/4-20 мА басқару кабелі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өндірістік аймақ 4, 74 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Натрий сульфиті учаскесін қосымша жабдықтау: мембраналық мөлшерлеуіш сорғы ProMinent Sigma S3Cb 070580 PVT, жиынтықта: 24В апаттық кабелі, 0/4-20 МА басқару кабелі. Түрі/моделі: ProMinent Sigma / 3 Control. Type S3CbH070580 PVT. Жетек түрі: негізгі жетек, мембраналық. Макс. өнімділігі: 670 л/сағ. Макс. қарсы қысым: 7 бар. Дозатор басының материалы: PVDF. Тығыздағыш материалы: PTFE. Дозатор басының орындалуы: 0,1 бар, хастеллой С материалынан жасалған 2 серіппелі клапандары бар. Ығыстырғыш: үзілуін оптикалық индикациялайтын көпқабатты қорғаныш мембрана. Гидравликалық қосылу: стандартты бұрандалы қосылыс. Электрмен қоректендіру: 1 фаза, 100-230 В ±10%, 50/60 Гц. Қорғаныс дәрежесі: IP65. Кабельдер мен штекерлер: 2 м, Еуропа стандарты. Реле: зақымдану туралы сигнал беруге арналған реле + тактілік импульстар релесі (24В-100 МА). Басқару жүйесінің нұсқасы: 0 + аналогтық + мөлшерлеу профильдері. Стандарт: ГОСТ EN 809-2017. Шығарылған жылы: 2026 ж. Кепілдік мерзімі: 12 ай. Жеткізу мерзімі: өтінім берілген күннен бастап 30 күн. Жеткізуші тауармен бірге ұсынуы тиіс: Техникалық паспорт. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. ЕАС/ТР ТС талаптарына сәйкестік сертификаты немесе декларациясы (жабдық қауіпсіздігі бойынша). Шетел тілінде ұсынылған құжаттарға мемлекеттік және орыс тілдеріне дәл (нотариалды куәландырылған) аудармасы қоса берілуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16766709-1
Наименование закупки:	Приобретение мембранный дозирующий насос Prominent Sigma S3Cb 070580 PVT
Номер лота:	№ 86009887-3ЦП1
Наименование лота:	Насос дозировочный
Описание лота:	для перекачки жидкостей, мембранный
Дополнительное описание лота:	Доукомплектация на участок сульфита натрия: насос мембранный дозирующий Prominent Sigma S3Cb 070580 PVT, в комплекте: кабель аварий 24В, кабель управления 0/4-20 мА
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	с момента заключения договора до 31 декабря 2026г. (по заявке Заказчика)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Доукомплектация на участок сульфита натрия: насос мембранный дозирующий Prominent Sigma S3Cb 070580 PVT, в комплекте: кабель аварий 24В, кабель управления 0/4-20 мА. Тип/ модель: ProMinent Sigma / 3 Control Type S3CbH070580 PVT. Вид привода - основной привод, мембрана. Макс. производительность - 670л/час. Макс. противодавление - 7 бар. Материал головки дозатора- PVDF. Уплотнительный материал - PTFE. Исполнение головки дозатора - с 2 пружинами клапана, хастеллой С; 0,1 бар. Вытеснитель - многослойная предохранительная мембрана с оптической индикацией разрыва. Гидравлическое подсоединение - стандартное резьбовое соединение. Электропитание - 1 фаза, 100-230В ±10%, 50/60 Гц. Степень защиты - IP 65. Кабели и штекеры - 2м, Европа. Реле - реле для сигнализации о наличии повреждения + реле тактовых импульсов (24В-100мА). Вариант системы управления как 0 + аналоговый + профили дозирования. ГОСТ EN 809-2017. Год выпуска-2026 г. Гарантийный срок-12 месяц. Срок поставки-30 дней с момента подачи заявки. Вместе с товаром поставщик должен представить: 1. Технический паспорт. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Сертификат или декларация о соответствии ЕАС/ ТР ТС о безопасности оборудования. В случае представления документов на иностранном языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод на государственный и русский языки.
---	---