

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86903442-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бағана
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіретін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су қабылдау өрт бағанасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы – Өскемен тас жолы 283 км, 5 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіру бағанасы. 1. Мақсаты Өрт су жинау бағанасы өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде жерасты өрт гидранттарынан су алуға арналған. Өрт жеңдерін қосуды және өрт техникасына су беруді қамтамасыз етеді. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Өнім түрі-өрт сөндіру бағанасы. 2. Мақсаты-тиісті үлгідегі жерасты өрт гидранттарымен бірлесіп пайдалану. 3. Дизайн өрт гидрантының ашылуы мен жабылуын, сондай-ақ өрт сөндіру қажеттіліктері үшін суды алуды қамтамасыз етуі керек. 4. Өнімнің корпусы механикалық жүктемелерге және коррозияға төзімді берік металдан жасалуы керек. 5. Бағанда жерасты өрт гидрантына орнату үшін бекіту торабы болуы тиіс. 6. Баған өрт жеңдерін қосу үшін қосылатын бастары бар Шығыс келте құбырлармен жабдықталуы тиіс. 7. Шығу құбырларының саны және жалғау бастарының түрі бұйымның конструкциясына және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. 8. Конструкция қосылыстардың герметикалығын және өндіруші белгілеген параметрлер шегінде пайдалану кезінде сенімді жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. 9. Жұмыс қысымы-өндірушінің техникалық құжаттамасына және қолданылатын нормативтік талаптарға сәйкес. 10. Жетек механизмі гидранттың ашылуы мен жабылуын басқаруды қамтамасыз етуі керек. 11. Бұйымның материалдары мен конструкциясы өрт-техникалық жабдықты пайдалану шарттарына сәйкес болуы тиіс. 12. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданулар мен ақауларсыз болуы керек. 13. Баған Тапсырыс беруші пайдаланатын жерасты өрт гидранттарының типімен және бекіту өлшемдерімен үйлесімді болуы тиіс. 14. Жеткізуші өнімнің паспортын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86903442-ЗЦП1
Наименование лота:	Колонка
Описание лота:	пожарная
Дополнительное описание лота:	Колонка пожарная водозаборная
Количество:	2
Единица измерения:	Одна услуга
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы – Усть – Каменогорск 283 км, здание 5
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Колонка пожарная водозаборная. 1. Назначение Колонка пожарная водозаборная предназначена для отбора воды из подземных пожарных гидрантов при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Обеспечивает подключение пожарных рукавов и подачу воды в пожарную технику. 2. Технические характеристики и требования 1. Тип изделия — колонка пожарная водозаборная. 2. Назначение — эксплуатация совместно с подземными пожарными гидрантами соответствующего типа. 3. Конструкция должна обеспечивать открытие и закрытие пожарного гидранта, а также отбор воды для нужд пожаротушения. 4. Корпус изделия должен быть изготовлен из прочного металла, устойчивого к механическим нагрузкам и коррозии. 5. Колонка должна иметь присоединительный узел для установки на подземный пожарный гидрант. 6. Колонка должна быть оснащена выходными патрубками с соединительными головками для подключения пожарных рукавов. 7. Количество выходных патрубков и тип соединительных головок должны соответствовать конструкции изделия и требованиям заказчика. 8. Конструкция должна обеспечивать герметичность соединений и надёжную работу при эксплуатации в пределах параметров, установленных изготовителем. 9. Рабочее давление — согласно технической документации изготовителя и применимым нормативным требованиям. 10. Приводной механизм должен обеспечивать управление открытием и закрытием гидранта. 11. Материалы и конструкция изделия должны соответствовать условиям эксплуатации пожарно-технического оборудования. 12. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов. 13. Колонка должна быть совместима с типом и присоединительными размерами подземных пожарных гидрантов, используемых заказчиком. 14. Поставщик должен предоставить паспорт изделия, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие соответствие применимым требованиям безопасности