

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16996219-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу "Қарабұлақжылу" ШЖҚ МКК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86777444-3ЦП1
Лоттың атауы :	Биметалдық термометр
Лоттың сипаттауы:	дәлдік сыныбы 0 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиалды термометр Росма БТ-52.211 (0-160°C) l=100мм М20х1. 5 1.5 биметалды коррозияға төзімді 100мм, түрі БТ-52.211, радиалды жабысқақ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333630100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, Әуезова 21А
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі: қол қойылған сәттен бастап 16 (Он алты) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Радиалды термометр Росма БТ-52.211 (0-160°C) l=100мм М20х1. 5 1.5 биметалды коррозияға төзімді 100мм, түрі БТ-52.211, радиалды жабысқақ "НЕГІЗГІ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ Сипаттамалары Корпустың диаметрі, мм: 100, 150 дәлдік класы,%: 1,0. Көрсеткіштер ауқымы, ОЖ: _____ шаңға төзімділік дәрежесі: IP43, IP54, IP65 Суасты бөлігінің ұзындығы L, мм: 100, 250, 300, тапсырыс бойынша: _ _ _ _ орындау: радиалды, артқы, әмбебап, серіппеде, инемен Бекіту жіптері: G1/2; М20х1, 5 жең: жезден; тот баспайтын болаттан; жең жоқ Өлшеу диапазоны екі шкала бойынша шектелген үшбұрышты маркерлермен, осы шектерде диапазон шын мәнінде мән болып табылады қателер. Жұмыс қысымы: жезден жасалған жеңде-10 МПа (кезінде $L \leq 100$мм); 2,5 МПа - ($l \geq 150$мм кезінде); нерж гильзасында. Болат - 25 МПа; сабақта (220 серия үшін) - 10 МПа 2. Толықтығы - биметалдық БТ термометрі (тапсырыс бойынша орындалуы) - 1 дана; - паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1 дана (10 бір үлгідегі аспапқа) Қосымша тапсырыс: тот баспайтын болаттан жасалған қорғаныс жеңі. 3. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК Аспап ТУ 4211-001-4719015564-2008 талаптарына сәйкес келеді және" Тауарды жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. Өнім сапалы болуы керек. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз. Қосымша сұрақтар бойынша: + 7 777 677 63 54 Дмитрий Владимирович
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16996219-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для ГКП на ПХВ "Карабулакжылу"
Номер лота:	№ 86777444-3ЦП1
Наименование лота:	Термометр биметаллический
Описание лота:	класс точности 0 1
Дополнительное описание лота:	Термометр радиальный Росма БТ-52.211 (0-160°C) L=100мм М20х1.5 1.5 биметаллический коррозионностойкий 100мм, тип БТ-52.211, радиальное присо
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333630100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак Область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, Ауезова 21А
Срок поставки:	Срок поставки Товара: в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр радиальный Росма БТ-52.211 (0-160°C) L=100мм М20х1.5 1.5 биметаллический коррозионностойкий 100мм, тип БТ-52.211, радиальное присо "ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диаметр корпуса, мм: 100, 150 Класс точности, %: 1,0. Диапазон показаний, оС: _____ Степень пылевлагозащищенности: IP43, IP54, IP65 Длина погружной части L, мм: 100, 250, 300, под заказ: _____ Исполнение: радиальное, тыльное, универсальное, на пружине, с иглой Резьба присоединения: G1/2; М20х1,5 Гильза: из латуни; из нержавеющей стали; без гильзы Диапазон измерений ограничен на шкале двумя треугольными маркерами, в пределах этого диапазона действительно значение погрешности. Рабочее давление: на латунной гильзе - 10 МПа (при L≤100мм); 2,5 МПа - (при L≥150мм); на гильзе из нерж. стали - 25 МПа; на штоке (для 220 серии) - 10 МПа 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ - термометр биметаллический БТ (исполнение по заказу) - 1 шт; - паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 экз. (на 10 однотипных приборов) По дополнительному заказу: защитная гильза из нержавеющей стали. 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ Прибор соответствует требованиям ТУ 4211-001-4719015564-2008 и признан годным к" Поставка и разгрузка товара за счет поставщика. Товар должен быть качественным. Перед тем как поставить товар согласовать с заказчиком. ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ: + 7 777 677 63 54 Дмитрий Владимирович
--	--