Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011987-1
Сатып алудың атауы:	Төбеге арналған шамдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88744757-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты панель, төбелік шам, қуаты кемінде 80 Вт жарықдиодты шам, түс температурасы кемінде 6500 К, реңк пішіні шаршы, өлшемі кемінде 600*600 * 20 мм, IP қорғау дәрежесі 20,
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Гришина 7
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диспенсері бар әмбебап жарықдиодты панель, қуаты кемінде 80 Вт төбелік шам, Түс температурасы кемінде 6500 К, реңк пішіні шаршы, өлшемі кемінде 600 * 600 * 20мм, IP қорғау дәрежесі 20, Орнату түрі Ойық, үстеме, жарық ағыны кемінде 3400 Lm.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011987-1
Наименование закупки:	Приобретение светильников потолочных
Номер лота:	№ 88744757-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светодиодная панель, Потолочный светильник, светодиодный светильник мощностью не менее 80 Вт, Цветовая температура не менее 6500 К, Форма плафона Квадратная, размер не менее 600*600*20мм, Степень защиты IP 20,
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Гришина 7
Срок поставки:	После подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем, Потолочный светильник, мощностью не менее 80 Вт, Цветовая температура не менее 6500 К, Форма плафона Квадратная, размер не менее 600*600*20мм, Степень защиты IP 20, Вид монтажа Встраиваемый, накладной, Световой поток не менее 3400 Lm.