

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791716-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Высоконапорная мотопомпа
Лоттың нөмірі:	№ 88008050-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мото сорғы
Лоттың сипаттауы:	таза және аз ластанған суды айдау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотопомпа
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635230100, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Күршім а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Күршім а., Тоқаев көшесі 3
Жеткізу мерзімі:	25 күнтізбе күн ішінде шарттқа қол қойылғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На поставку мотопомпы и пожарно-технического вооружения 1. Общие сведения • Наименование закупаемых товаров: Высоконапорная мотопомпа 50, рукава всасывающие, ствол пожарный, головки пожарные переходные и соединительные. • Назначение: Оснащение лесного хозяйства и противопожарных служб для забора и подачи воды на большую высоту/расстояние при тушении пожаров. 2. Технические характеристики по позициям Позиция 1. Мотопомпа высоконапорная 50 (1 шт.) Параметр Высоконапорная Тип перекачиваемой жидкости Чистая вода Диаметр входного / выходного отверстия не менее 50 мм / 50 мм (2 дюйма) Высота подъема (напор) не менее 80 метров Максимальная производительность не менее 500 л/мин Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный Объем двигателя не менее 212 куб. см Мощность двигателя не менее 7.0 л. с. Емкость топливного бака не менее 3.6 л Тип запуска Ручной стартер Конструктивные особенности Установлена двойная крыльчатка (для обеспечения высокого давления) Габариты и вес не менее 540 x 440 x 440 мм, вес не менее 27 кг Позиция 2. Рукав всасывающий 80 не менее (1 шт.) • Внутренний диаметр: не менее 80 мм • Назначение: Для забора воды из открытых водоемов или резервуаров • Исполнение: Жесткий, армированный спиралью (не схлопывается при всасывании) Позиция 3. Рукав всасывающий 50 не менее (1 шт.) • Внутренний диаметр: не менее 50 мм • Назначение: Для забора воды напрямую к мотопомпе с диаметром патрубка не менее 50 мм • Исполнение: Жесткий, армированный спиралью Позиция 4. Ствол пожарный 50 не менее (1 шт.) • Типоразмер: РС-50 (или аналогичный) • Условный проход (диаметр): не менее 50 мм • Назначение: Формирование и направление сплошной или распыленной струи воды • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 5. Головка пожарная переходная 50-80 не менее (1 шт.) • Тип: ГП не менее 50x80 (переходная) • Назначение: Быстроразъемное герметичное соединение элементов разного диаметра не менее (50 мм и 80 мм) • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 6. Головка пожарная 50 не менее (1 шт.) • Типоразмер: не менее ГР-50 / ГМ-50 / ГЗ-50 • Диаметр: не менее 50 мм • Назначение: Соединение рукавов и арматуры диаметром не менее 50 мм • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 7. Головка пожарная 25 не менее (1 шт.) • Диаметр: не менее 25 мм • Назначение: Соединение шлангов/рукавов небольшого диаметра не менее (25 мм) • Материал: Алюминиевый сплав 3. Общие требования • Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и повреждений. • Пожарно-техническое вооружение и рукава должны обеспечивать полную герметичность соединений при рабочем давлении.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791716-1
Наименование закупки:	Приобретение Высоконапорная мотопомпа
Номер лота:	№ 88008050-ЗЦП1
Наименование лота:	Мотопомпа
Описание лота:	для перекачки чистой и слабозагрязненной воды
Дополнительное описание лота:	Мотопомпа
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635230100, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, улица Токаева 3
Срок поставки:	в течение 25 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На поставку мотопомпы и пожарно-технического вооружения 1. Общие сведения • Наименование закупаемых товаров: Высоконапорная мотопомпа 50, рукава всасывающие, ствол пожарный, головки пожарные переходные и соединительные. • Назначение: Оснащение лесного хозяйства и противопожарных служб для забора и подачи воды на большую высоту/расстояние при тушении пожаров. 2. Технические характеристики по позициям Позиция 1. Мотопомпа высоконапорная 50 (1 шт.) Параметр Высоконапорная Тип перекачиваемой жидкости Чистая вода Диаметр входного / выходного отверстия не менее 50 мм / 50 мм (2 дюйма) Высота подъема (напор) не менее 80 метров Максимальная производительность не менее 500 л/мин Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный Объем двигателя не менее 212 куб. см Мощность двигателя не менее 7.0 л. с. Емкость топливного бака не менее 3.6 л Тип запуска Ручной стартер Конструктивные особенности Установлена двойная крыльчатка (для обеспечения высокого давления) Габариты и вес не менее 540 x 440 x 440 мм, вес не менее 27 кг Позиция 2. Рукав всасывающий 80 не менее (1 шт.) • Внутренний диаметр: не менее 80 мм • Назначение: Для забора воды из открытых водоемов или резервуаров • Исполнение: Жесткий, армированный спиралью (не схлопывается при всасывании) Позиция 3. Рукав всасывающий 50 не менее (1 шт.) • Внутренний диаметр: не менее 50 мм • Назначение: Для забора воды напрямую к мотопомпе с диаметром патрубка не менее 50 мм • Исполнение: Жесткий, армированный спиралью Позиция 4. Ствол пожарный 50 не менее (1 шт.) • Типоразмер: РС-50 (или аналогичный) • Условный проход (диаметр): не менее 50 мм • Назначение: Формирование и направление сплошной или распыленной струи воды • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 5. Головка пожарная переходная 50-80 не менее (1 шт.) • Тип: ГП не менее 50x80 (переходная) • Назначение: Быстроразъемное герметичное соединение элементов разного диаметра не менее (50 мм и 80 мм) • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 6. Головка пожарная 50 не менее (1 шт.) • Типоразмер: не менее ГР-50 / ГМ-50 / ГЗ-50 • Диаметр: не менее 50 мм • Назначение: Соединение рукавов и арматуры диаметром не менее 50 мм • Материал: Алюминиевый сплав Позиция 7. Головка пожарная 25 не менее (1 шт.) • Диаметр: не менее 25 мм • Назначение: Соединение шлангов/рукавов небольшого диаметра не менее (25 мм) • Материал: Алюминиевый сплав 3. Общие требования • Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и повреждений. • Пожарно-техническое вооружение и рукава должны обеспечивать полную герметичность соединений при рабочем давлении.