

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857470-1
Сатып алудың атауы:	Көмірқышқыл газы (тасымалданатын) өрт сөндіргішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88165782-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. К.Сәтпаев к-сі, 1, 216 кабинет
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көмірқышқылды өрт сөндіргіш (портативті). 1. Мақсаты көмірқышқыл өрт сөндіргіші В, С және Е кластарындағы өрт ошақтарын сөндіруге арналған (жанғыш сұйықтықтар, газдар, 10 кВ дейінгі кернеудегі электр жабдықтары). Әкімшілік ғимараттарда, кеңселерде, серверлік, электр қалқан, өндірістік үй-жайларда, электрондық жабдықтары бар объектілерде қолданылады. 2. Техникалық сипаттамалары * өрт сөндіргіш түрі-портативті, көмірқышқыл газы. * Өрт сөндіргіш заттың заряд массасы (CO₂) – кем дегенде 3 кг. • өрт сөндіргіш зат-сұйытылған көмірқышқыл газы (CO₂). * Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы-кемінде 8 секунд. * Ағынның ұзындығы-кемінде 3 метр. Жұмыс қысымы-5,8 МПа кем емес. * Жұмыс температурасының диапазоны -20 °С-тан +50 °С-қа дейін (немесе одан да жақсы). * Өрт сөндіргіштің массасы-13,5 кгнан аспайды • * қызмет ету мерзімі-10 жылдан кем емес. * Техникалық куәландыру және қайта зарядтау кезеңділігі – дайындаушы зауыттың және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес. 3. Жеткізу жинағы • өрт сөндіргіш-1 дана * өнім паспорты • * Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. * Кронштейн (өндірушінің жиынтығында болған жағдайда). * Зауыттық пломба және қауіпсіздік чегі. 4. Сапа талаптары • Өнім бұрын қолданылмаған жаңа болуы керек. * Шығарылған күні-жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес. * Өрт сөндіргіш толтырылуы, тығыздалуы және толық пайдалануға дайын болуы керек. * Қазақстан Республикасының немесе ЕАЭО қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес келу. * Өнімнің төлқұжаты болуы керек. 5. Кепілдік кепілдік мерзімі - жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. ГОСТ Р 51057-2001.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857470-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителя углекислотный (переносной)
Номер лота:	№ 88165782-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.К.Сатпаева 1, каб 216
Срок поставки:	в течении 20-ти календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель углекислотный (переносной). 1. Назначение Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения очагов пожара классов В, С и Е (горючие жидкости, газы, электрооборудование, находящееся под напряжением до 10 кВ). Применяется в административных зданиях, офисах, серверных, электрощитовых, производственных помещениях, на объектах с электронным оборудованием. 2. Технические характеристики • Тип огнетушителя – переносной, углекислотный. • Масса заряда огнетушащего вещества (СО₂) – не менее 3 кг. • Огнетушащее вещество – сжиженная двуокись углерода (СО₂). • Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 8 секунд. • Длина струи – не менее 3 метров. Рабочее давление – не менее 5,8 МПа. • Диапазон рабочих температур – от -20 °С до +50 °С (или лучше). • Масса огнетушителя в сборе – не более 13,5 кг. • Срок службы – не менее 10 лет. • Периодичность технического освидетельствования и перезарядки – в соответствии с требованиями завода-изготовителя и действующих нормативных документов. 3. Комплект поставки • Огнетушитель – 1 шт. • Паспорт изделия. • Руководство по эксплуатации. • Кронштейн (при наличии в комплектации производителя). • Заводская пломба и предохранительная чека. 4. Требования к качеству • Изделие должно быть новым, ранее не использовавшимся. • Дата изготовления – не ранее 12 месяцев до даты поставки. • Огнетушитель должен быть заправлен, герметичен и полностью готов к эксплуатации. • Соответствовать требованиям действующих технических регламентов и стандартов Республики Казахстан или ЕАЭС. • Иметь паспорт изделия. 5. Гарантия Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня поставки либо в соответствии с гарантией производителя. ГОСТ Р 51057-2001.