

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767447-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 88229131-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	шеткі, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңес-оқшауланған фланеці бар E1508 1,5мм2 жеңі (қызыл) IEC
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Коннектор түрі: сақина ұшы (болт астында) * Болттың диаметрі / өлшемі: M8 (бекіткіш тесік) * Сым қимасы: 4.0-6.0 мм2 * Максималды кернеу: 690 в дейін (0.69 кВ) * Негізгі Материал (корпус): қорғаныс жабыны бар мыс (көбінесе M1 маркасы) * Жабын: Электролиттік қалайылау (коррозиядан қорғау) * Оқшаулаудың болуы: иә, оқшауланған (ПВХ/нейлон) * Оқшаулау Түсі: Сары"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767447-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 88229131-3ЦП1
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	концевая, медная
Дополнительное описание лота:	Наконечник-гильза E1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) ИЭК
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"• Тип коннектора: Кольцевой наконечник (под болт) • Диаметр/размер под болт: М8 (отверстие под крепеж) • Сечение провода: 4.0 – 6.0 мм² • Максимальное напряжение: до 690 В (0.69 кВ) • Материал жилы (корпуса): Медь (часто марка М1) с защитным покрытием • Покрытие: Электролитическое лужение (защита от коррозии) • Наличие изоляции: Да, изолированный (ПВХ/нейлон) • Цвет изоляции: Жёлтый"