Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980439-1
Сатып алудың атауы:	Университет үшін өзге де тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 82244501-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь к-сі, 114, корпус 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама: 75 кВт генераторға арналған қайта зарядталатын батарея. 75 кВт дизельді генераторды іске қосуға арналған Стартер типті аккумулятор. Кернеу-генератор өндірушісінің талаптарына сәйкес. Сыйымдылығы - кемінде 100 а·сағ. іске қосу тогы-кемінде 800 А. Батарея Түрі-қорғасын-қышқыл, қызмет көрсетіледі, электролит деңгейін тексеру және толтыру мүмкіндігі бар. Терминалдардың полярлығы, өлшемдері мен түрі генераторға сәйкес келуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980439-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров для университета
Номер лота:	№ 82244501-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул. Гоголя, 114, корпус 1
Срок поставки:	по заявке Заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Аккумуляторная батарея для генератора мощностью 75 кВт. Аккумуляторная батарея стартерного типа, обслуживаемая, для запуска дизельного генератора мощностью 75 кВт. Напряжение — согласно требованиям производителя генератора. Ёмкость — не менее 100 А·ч. Пусковой ток — не менее 800 А. Тип аккумулятора — свинцово-кислотный, обслуживаемый, с возможностью проверки уровня и долива электролита. Полярность, размеры и тип клемм должны соответствовать генератору. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.