

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851575-1
Сатып алудың атауы:	Шикізат және материалдар (тариф).
Лоттың нөмірі:	№ 83873913-3ЦП1
Лоттың атауы:	Фазаларды бақылау релесі
Лоттың сипаттауы:	электрқозғалтқыштар мен электрқондырғыларды қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фазаларды бақылау релесі 380В, 50 гЦ, УХЛ2
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Универсальный өткелі 1А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: үш фазалы тұтынушыларды қорғау; Номиналды желілік кернеу: 380 В ауыспалы ток; Номиналды жиілік: 50 Гц; Шығу контактілері: ауыстырып қосу (1 немесе 2 СО топтары), ең жоғары ток 5 А (АС-1, 250 В); Тұтынылатын қуат: 3-5 ВА артық емес; Фазалар асимметриясының шегі: 15-20%; Іске қосылу кідірісі: 0.1-10 с (реттелетін); Климаттық орындалуы: УХЛ2 (-40 °С бастап +40 °С дейін). Жеткізіп беру мекенжайы: Петропавл қ., К.Сутюшев к-сі, 58.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851575-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы (тариф).
Номер лота:	№ 83873913-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле контроля фаз
Описание лота:	для защиты электродвигателей и электроустановок
Дополнительное описание лота:	Реле контроля фаз 380В, 50 Гц, УХЛ2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, проезд Универсальный 1А
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: защита трехфазных потребителей; Номинальное линейное напряжение: 380 В переменного тока; Номинальная частота: 50 Гц; Выходные контакты: переключающие (1 или 2 группы СО), максимальный ток 5 А (при АС-1, 250 В); Потребляемая мощность: не более 3–5 ВА; Порог асимметрии фаз: 15–20%; Задержка срабатывания: 0.1–10 с (регулируемая); Климатическое исполнение: УХЛ2 (от -40 °С до +40 °С). Адрес поставки: г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58.