Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17915490-1
Сатып алудың атауы:	Сумен жабдықтау және жылытуға арналған ППР материалдары.
Лоттың нөмірі:	№ 88537579-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ППР DN25 краны
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 34292-2017. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Номиналды диаметрі: DN25 Корпус материалы: полипропилен ППР Түрі: шарлы, өтпелі Қосылу тәсілі: раструбты термиялық дәнекерлеу Жұмыс қысымы: 2,0 МПа-ға дейін (20 бар) Мақсаты: сумен жабдықтау жүйесіндегі суық және ыстық су ағынын жабуға арналған Жұмыс температурасы: + 95оС-тан аспауы тиіс Жұмыс ортасы: су (ауыз су және шаруашылық сумен жабдықтау, жылыту) Өнім жаңа, жарықтар, деформациялар мен зақымдарсыз болуы керек. Сапа сертификаты.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17915490-1
Наименование закупки:	ППР материалы для водоснабжения и отопления
Номер лота:	№ 88537579-3ЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	из полипропилена
Дополнительное описание лота:	Кран ППР DN25
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 34292-2017. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026. Гарантийный срок (в месяцах)12. Номинальный диаметр: DN25 Материал корпуса: полипропилен ППР Тип: шаровой, проходной Способ соединение: раструбная термическая сварка Рабочее давление: до 2,0 Мпа(20бар) Назначение: перекрытие потока воды в системе ХВС и ГВС. Рабочая температура: не более +95оС Рабочая среда: Вода (питьевое и хозяйственное водоснабжение, отопление) Изделие должно быть новым, без трещин, деформаций и повреждений. Сертификат качества.