

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848043-1
Сатып алудың атауы:	сорғыға арналған пресс контроль
Лоттың нөмірі:	№ 88047094-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қысым релесі
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш сорғыға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғы үшін пресс контроль. Құрылғы қондырғыны орнату және пайдалану кезінде жүйедегі су қысымының деңгейін бақылауға мүмкіндік беретін манометрмен жабдықталған. Сондай-ақ, манометр сумен жабдықтау жүйесінде ағып кетудің болуын анықтауға мүмкіндік береді. Реленің кіріс құбырында кіріктірілген тексеру клапаны орнатылған. Кіріс және шығыс диаметрі 1*, максималды қысым 10 бар, температура 60 * с. 220 Вт. 1,1 кВт.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Пацаев көшесі, 7Г
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Су сорғыға арналған пресс контроль. Құрылғы қондырғыны орнату және пайдалану кезінде жүйедегі су қысымының деңгейін бақылауға мүмкіндік беретін манометрмен жабдықталған. Сондай-ақ, манометр сумен жабдықтау жүйесінде ағып кетудің болуын анықтауға мүмкіндік береді. Реленің кіріс құбырында кіріктірілген тексеру клапаны орнатылған. Кіріс және шығыс диаметрі 1*, максималды қысым 10 бар, температура 60 * с. 220 Вт. 1,1 кВт. Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен келісіңіз. ГОСТ 31839-2012.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848043-1
Наименование закупки:	пресс контроль для насоса
Номер лота:	№ 88047094-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле давления
Описание лота:	для центробежного насоса
Дополнительное описание лота:	Пресс контроль для насоса. Устройство укомплектовано манометром, позволяющим контролировать уровень давления воды в системе, во время настройки и эксплуатации прибора. Также манометр дает возможность определять наличие протечек в системе водоснабжения. Во входном патрубке реле установлен встроенный обратный клапан. Входящий и выходящий диаметр 1*, максимальное давление 10 бар, температура 60*С. 220 Вт. 1,1 кВт.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана улица Пацаева, 7Г
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пресс контроль для насоса водяного. Устройство укомплектовано манометром, позволяющим контролировать уровень давления воды в системе, во время настройки и эксплуатации прибора. Также манометр дает возможность определять наличие протечек в системе водоснабжения. Во входном патрубке реле установлен встроенный обратный клапан. Входящий и выходящий диаметр 1*, максимальное давление 10 бар, температура 60*С. 220 Вт. 1,1 кВт. Перед поставкой согласовать товар с заказчиком. ГОСТ 31839-2012.