

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853173-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товаров для участия чемпионата WSK-2026 по компетенции "Промышленная автоматика"
Лоттың нөмірі:	№ 88371397-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	байланысты, типі ЗВИ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зажим наборный заземляющий, 4 мм²
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы г.Астана, район Сарыарқа улица Бердібек Соқпақбаев, зд.19
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр шкафында қорғаныш өткізгіштерді жалғауға арналған жинақталмалы жерге тұйықтау клеммасы. Бастапқы каталогтық белгіленуі — ЗНИ-4PEN, 4 мм² (ХВ-земля). Номиналды қосылатын өткізгіш қимасы — 4 мм². Өткізгішті бұрандалы қысу және металл монтаждық рейкамен электрлік байланысты қамтамасыз ететін бекіту болуы тиіс. Қорғаныш қосылысы мен жерге тұйықтау мақсаты таңбалаумен анық көрсетілуі қажет. Саны: 40 дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853173-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для участия чемпионата WSK-2026 по компетенции "Промышленная автоматика"
Номер лота:	№ 88371397-3ЦП1
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	контактный, тип ЗВИ
Дополнительное описание лота:	Зажим наборный заземляющий, 4 мм²
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г.Астана, район Сарыарка улица Бердібек Соқпақбаев, зд.19
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наборный заземляющий зажим для подключения защитных проводников в электрическом шкафу. Исходное каталожное обозначение — ЗНИ-4PEN, 4 мм² (JXB-земля). Номинальное сечение присоединяемого проводника — 4 мм². Должны быть предусмотрены винтовой зажим проводника и крепление, обеспечивающее электрическую связь с металлической монтажной рейкой. Защитное соединение и назначение для заземления должны быть обозначены маркировкой. Количество:40 шт