

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862022-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауар сатып алу (Провод СИП 4, 4x25)
Лоттың нөмірі:	№ 88292623-ОИЗ
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы СИП-4, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Провод СИП-4 4x25
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	315630100, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а. Амангельды көшесі 54
Жеткізу мерзімі:	Тауарларды беру мерзімі Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде шартты тіркеген күннен бастап күнтізбелік 16 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 2794-2015. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (аймен) 12 ай. Төменгі кернеулі әуе электр беру желілері мен тарату электр желілеріне, соның ішінде 0,4 кВ кернеудегі электр қондырғылары мен объектілерді электрмен жабдықтауға арналған, 4 желілі және қимасы 25 мм² СИП-4 маркалы өзін-өзі көтеретін оқшауланған сым. Ток өткізгіш желілерінің материалы — алюминий. Конструкциясы — жгутқа есілген төрт оқшауланған ток өткізгіш желі. Көтергіш нөлдік желісі — жоқ; барлық төрт желі ток өткізгіш және оқшауланған болып табылады. Желілердің оқшауламасы — жарықпен тұрақтандырылған тігілген полиэтилен немесе СИП-4 үшін нормативтік құжаттамада көзделген материал. Номиналды кернеуі — 0,6/1 кВ. Номиналды жиілігі — 50 Гц. Сым әуеде төсеуге арналған. Сым атмосфералық факторлардың, ультракүлгін сәулеленудің және белгіленген пайдалану диапазоны шегіндегі температура ауытқуларының әсеріне төзімді болуы тиіс. Ток өткізгіш желілері қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек. Сым жаңа, пайдаланылмаған, зауытта шығарылған болуы тиіс; оқшауламасы зақымдалмаған; оқшауламасында кесілген жерлер, жарықшақтар, сызаттар мен деформациялар болмауы тиіс; ток өткізгіш желілері зақымдалмаған; оқшаулама қалыңдығы біркелкі және айқын зауыттық таңбасы болуы қажет. Оқшауламасы зақымдалған, жарылған немесе бұзылған сымды жеткізуге жол берілмейді, сымның бүкіл көлемі тұтас, жалғаусыз және қосылыссыз болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862022-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической характеристики (Провод СИП 4, 4х25)
Номер лота:	№ 88292623-ОИЗ
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка СИП-4, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод СИП-4 4х25
Количество:	40
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	315630100, Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум Улица Амангельды 54
Срок поставки:	Срок предоставления товара 16 календарных дней с момента регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 2794-2015.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Провод самонесущий изолированный марки СИП-4, в количестве 4 жил и сечением 25 мм², для воздушных линий электропередачи и распределительных электрических сетей низкого напряжения, в том числе для питания электроустановок и объектов напряжением 0,4 кВ. Материал токопроводящих жил — алюминий. Конструкция четыре изолированные токопроводящие жилы, скрученные в жгут. Несущая нулевая жила — отсутствует; все четыре жилы являются токопроводящими и изолированными. Изоляция жил — светостабилизированный сшитый полиэтилен либо материал, предусмотренный нормативной документацией для СИП-4. Номинальное напряжение 0,6/1 кВ. Номинальная частота — 50 Гц. Провод предназначен для воздушной прокладки. Провод должен быть устойчив к воздействию атмосферных факторов, ультрафиолетового излучения и перепадов температуры в пределах установленного диапазона эксплуатации. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Провод должен быть новым; не бывшим в эксплуатации; заводского изготовления; без повреждений изоляции; без порезов, трещин, задигов и деформаций изоляции; без повреждений токопроводящих жил; с равномерной толщиной изоляции; с четкой заводской маркировкой. Не допускается поставка провода с поврежденной, потрескавшейся или нарушенной изоляцией, все количество провода должно быть цельным, без сращивания и соединений