

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17165741-1
Сатып алудың атауы:	Электротехникалық тауарлар мен құралдар
Лоттың нөмірі:	№ 85675268-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	бір полюсті, 1000 В-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УВН-10 кернеу көрсеткіші
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (ЦВГ)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жұмыс кернеуі: 6-10 кВ. Индикация кернеуі (іске қосу шегі): 1,5 кВ аспайды. Көрсеткіш түрі: Жарық (импульс). Желі жиілігі: 50/60 Гц. Қуат түрі: әдетте кіріктірілген (жерге қосу кабелі жоқ). Температура диапазоны: -40-тан +45 °С-қа дейін. ГОСТ 20493-2001

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17165741-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары и инструменты
Номер лота:	№ 85675268-3ЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	однополюсный, до 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель напряжения УВН-10
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (ЦВГ)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рабочее напряжение: 6-10 кВ. Напряжение индикации (порог срабатывания): не более 1,5 кВ. Тип индикации: Световая (импульсная). Частота сети: 50/60 Гц. Тип элемента питания: Обычно встроенный (без заземляющего троса). Температурный диапазон: от -40 до +45 °С. ГОСТ 20493-2001