Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798721-1
Сатып алудың атауы:	Электр цехына арналған құралдар мен компоненттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88181717-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Анкерлік қысқыш. МЕМСТ 31559-2012
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Анкерлержәне pal-2000 қысқышы (70-120). МЕМСТ 31559-2012. Сымның көлденең қимасы-70-120 мм2. Макс. жүктеме — 2000 кг. Корпустың материалы — ультракүлгін және кез-келген ауа-райына төзімді полимер. Дизайн-оқшаулауды бұзбай сымды ұстауға арналған сыналар. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар. 1. Өнімнің талаптарға сәйкестігі. 2. Жеткізуші сәйкестік сертификатын ұсынуы керек. 3. Кепілдік міндеттемелері. Тапсырыс берушімен келісу үшін өтінімнің бастамашысы. Егоров Андрей Вячеславович 8-705-745-05-24

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798721-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов и комплектующих для электроцеха
Номер лота:	№ 88181717-ЗЦП3
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	анкерный
Дополнительное описание лота:	Зажим анкерный. ГОСТ 31559-2012
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика (для поставщиков реестра КТП - 60 календарных дней по заявке заказчика)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Анкерныи зажим PAL-2000(70-120). ГОСТ 31559-2012. Сечение провода — 70-120 мм2. Макс. нагрузка — 2000 кг. Материал корпуса — полимер, устойчивые к ультрафиолету и любым погодным условиям. Конструкция — клинья для удержания провода без повреждения изоляции. Требования к потенциальному поставщику. 1. Соответствие продукции требованиям. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия. 3. Гарантийные обязательства. Инициатор заявки для согласования с заказчиком. Егоров Андрей Вячеславович 8-705-745-05-24