

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16633958-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларды сатып алу техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 83382532-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті 1000 В жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары Вольтты Көрсеткіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196233680, Алматы облысы, Талғар ауданы, Береке а. КАЗАХСТАН, Алматы облысы, Талғарауданы, Берекеауылы, Алматы көшесі 180
Жеткізу мерзімі:	қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УВН-10 Өлшеу құралының түрі жоғары вольтты көрсеткіштер Сауда маркасы ДИЭЛЕКТРИК Айнымалы токтың 6-дан 10 кВ-қа дейінгі, жиілігі 50, 60 Гц электр қондырғыларында кернеудің болуын немесе болмауын тексеруге, ал фазалық түтігі бар көрсеткіштер барлық типтегі электр қондырғыларында, соның ішінде шағын көлемді жиынтық тарату құрылғыларында фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған. Тапсырыс берушімен келісу 87014067813

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16633958-1
Наименование закупки:	Приобретение электро. товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 83382532-ЗЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный свыше 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель Высокого Напряжения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196233680, Алматинская область, Талгарский район, с.Береке КАЗАХСТАН, Алматинская область, Талгарский район, с.Береке ул Алматы 180
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	УВН-10 Тип измерительного инструмента Указатели высокого напряжения Торговая марка ДИЭЛЕКТРИК Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадения фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. согласовать с заказчиком 87014067813