

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858553-1
Сатып алудың атауы:	Дизельдік генератордың радиаторына арналған қақпақ.
Лоттың нөмірі:	№ 88266506-ОИЗ
Лоттың атауы:	Радиатор қақпағы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді генератордың радиатор қақпағы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Әмір темір көшесі 53А
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 17 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Радиатор қақпақтары төменде көрсетілген дизельді генераторлардың салқындату жүйесіне арналған: 1. TOR Energy TR3-200; 2. WECAN WE275S; 3. ADD Power ADD200R; 4. AKSA APD66C; 5. WECAN WE40S. Әрбір генераторға 3 (үш) данадан радиатор қақпағы қарастырылады: 1 (бір) дана негізгі және 2 (екі) дана резервтік. Техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: • Тауар түрі: дизельді генератор радиаторының қысым реттейтін қақпағы. • Саны: 15 дана. • Жағдайы: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және зақымданбаған. • Материалы: коррозияға төзімді металл корпус (тот баспайтын болат немесе қорғаныш жабыны бар металл), жоғары температураға және салқындатқыш сұйықтыққа төзімді резеңке немесе силикон тығыздағыш. • Құрылымы: радиатор мойнына арналған бекіту элементі, герметикалық тығыздағыш және салқындату жүйесіндегі артық қысымды реттейтін клапан болуы тиіс. Генератор конструкциясында көзделген жағдайда вакуумдық клапанмен жабдықталуы тиіс. • Өлшемдері: сыртқы диаметрі, ішкі диаметрі, биіктігі, бекіту бөлігінің өлшемдері және тығыздағыштардың орналасуы тиісті генератор радиаторының зауыттық өлшемдеріне толық сәйкес болуы тиіс. • Қысым көрсеткіші: қақпақтың клапаны ашылатын номиналды қысым генератордың өндірушісі белгілеген салқындату жүйесінің техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Жұмыс температурасы: генератордың салқындату жүйесіндегі салқындатқыш сұйықтықтың жұмыс температурасына жарамды болуы тиіс. • Герметикалығы: салқындатқыш сұйықтықтың ағуына және жүйедегі қысымның рұқсат етілген деңгейден төмендеуіне жол бермеуі тиіс. • Үйлесімділігі: әрбір қақпақ тиісті генератордың радиаторына конструкциялық және техникалық жағынан толық сәйкес келуі тиіс. Әмбебап қақпақтар тек өндіруші талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда ғана қабылданады. • Жеткізілуі: әрбір қақпақ жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Радиатор қақпақтары жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, коррозиясыз және зауыттық ақауларсыз болуы тиіс. Тығыздағыштарда жарықтар, деформациялар және басқа да ақаулар болмауы керек. Қабылдау тәртібі: Жеткізілетін тауар саны 15 (он бес) дана болуы тиіс. Тапсырыс беруші тауардың санын, сыртқы жағдайын, өлшемдерінің сәйкестігін, бекіту түрін және өндіруші белгілеген қысым көрсеткішін тексеруге құқылы. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін, зақымданған немесе генератор радиаторына сәйкес келмейтін қақпақтар қабылданбайды және жеткізуші тарапынан ауыстырылуы тиіс. Параметр Талап Сыртқы диаметрі Өндірушінің түпнұсқа өлшеміне сәйкес Ішкі диаметрі Радиатор мойнына сәйкес Биіктігі Түпнұсқа қақпақтың өлшеміне сәйкес Материалы Қорғаныш жабыны бар металл және ыстыққа төзімді тығыздағыш Қысым Генератор өндірушісі белгілеген номиналды қысымға сәйкес Саны 15 дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858553-1
Наименование закупки:	Крышка для радиатора дизельного генератора
Номер лота:	№ 88266506-ОИЗ
Наименование лота:	Крышка радиатора
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Крышка для радиатора дизельного генератора
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан ул Амир тимура 53а
Срок поставки:	в течение 17 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крышки радиатора предназначены для системы охлаждения следующих дизель-генераторов: 1. TOR Energy TR3-200; 2. WECAN WE275S; 3. ADD Power ADD200R; 4. AKSA APD66C; 5. WECAN WE40S. Каждый генератор поставляется с 3 (тремя) крышками радиатора: 1 (одной) основной и 2 (двумя) резервными. Требования к техническим характеристикам: • Тип изделия: крышка регулятора давления для радиатора дизельгенератора. • Количество: 15 шт. • Состояние: новые, ранее не использованные, не восстанавливавшиеся и не поврежденные. • Материал: коррозионностойкий металлический корпус (нержавеющая сталь или металл с защитным покрытием), резиновая или силиконовая прокладка, устойчивая к высоким температурам и охлаждающей жидкости. • Конструкция: должна иметь крепежный элемент для горловины радиатора, герметичное уплотнение и клапан для регулирования избыточного давления в системе охлаждения. Если это предусмотрено конструкцией генератора, он должен быть оборудован вакуумным клапаном. • Габариты: наружный диаметр, внутренний диаметр, высота, размеры крепежной части и расположение уплотнений должны полностью соответствовать заводским размерам соответствующего радиатора генератора. • Номинальное давление: номинальное давление, при котором открывается клапан крышки, должно соответствовать техническим требованиям системы охлаждения, указанным производителем генератора. • Рабочая температура: должна соответствовать рабочей температуре охлаждающей жидкости в системе охлаждения генератора. • Герметичность: не должна допускать утечки охлаждающей жидкости и падения давления в системе ниже допустимого уровня. • Совместимость: каждая крышка должна полностью соответствовать конструктивным и техническим требованиям соответствующего радиатора генератора. Универсальные крышки принимаются только при подтверждении их соответствия требованиям производителя. • Поставка: каждая крышка должна поставляться в индивидуальной заводской упаковке. Крышки радиатора должны быть новыми, неиспользованными, без механических повреждений, коррозии и заводских дефектов. Уплотнения не должны иметь трещин, деформаций и других дефектов. Процедура приемки: Количество поставляемого товара должно составлять 15 (пятнадцать) штук. Заказчик имеет право проверить количество, внешнее состояние, соответствие размеров, тип крепления и номинальное давление, указанные производителем. Крышки, не соответствующие техническим требованиям, поврежденные или не подходящие к радиатору генератора, не принимаются и должны быть заменены поставщиком. Требования к параметрам Внешний диаметр: В соответствии с оригинальным размером производителя Внутренний диаметр: В соответствии с горловиной радиатора Высота: В соответствии с размером оригинальной крышки Материал: Металл с защитным покрытием и термостойкой прокладкой

	Давление: В соответствии с номинальным давлением, указанным производителем генератора Количество: 15 штук
--	--