

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795729-1
Сатып алудың атауы:	Кернеуі 6/0, 4 кв 100 кВа үш фазалы майлы трансформатор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88295678-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция
Лоттың сипаттауы:	қуаты 100 кВА, майлы трансформатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформатор трехфазный масляный напряжением 6/0, 4кв 100кВа
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 20 күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Трансформатор трехфазный масляный напряжением 6/0, 4кв 100кВа. Номинальная мощность 100 ква. Напряжения 6/0,4 кв. Потери холостого хода 400 Вт. Напряжения короткого замыкания 4,5%. Ток холостого хода 4%, Схема и группа соединения Д/Ун-11 (треугольник на ВН, звезда с нулем на НН). ГОСТ 11677-85 +7 708 539 3834

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795729-1
Наименование закупки:	Приобретение трансформатор трехфазный масляный напряжением 6/0, 4 кв 100 кВа
Номер лота:	№ 88295678-3ЦП1
Наименование лота:	Подстанция трансформаторная комплектная
Описание лота:	мощность 100 кВА, с масляным трансформатором
Дополнительное описание лота:	Трансформатор трехфазный масляный напряжением 6/0, 4кв 100кВа
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора не менее 20 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трансформатор трехфазный масляный напряжением 6/0, 4кв 100кВа. Номинальная мощность 100 ква. Напряжения 6/0,4 кв. Потери холостого хода 400 Вт. Напряжения короткого замыкания 4,5%. Ток холостого хода 4%, Схема и группа соединения Д/Ун-11 (треугольник на ВН, звезда с нулем на НН). ГОСТ 11677-85 +7 708 539 3834