

АҚАУЛЫҚ АКТІ

Қазандық жабдықтарының техникалық ақауларын анықтау туралы

2026 жылғы «21» қыркүйек

Біз, төменде кол қоюшылар, қазандықты тексеру барысында жабдықтар мен инженерлік жүйелердің төмендегі ақаулары анықталғанын тіркедік:

№	Жабдық/элемент атауы	Ақаудың сипаттамасы	Ескерту
1	1. КСВР-0,3 №362 Қазандық ішіндегі су ағуы	Қазандық ішінде жарық пайда болғаны анықталды су тамшылауы байқалады.	• Қазандықтың ішкі от тиегін жылу алмастырғыш (теплообменник) ішкі құбырларын ауыстыру қажет
2	2. КСВР-0,3 №363 Қазандық ішіндегі су ағуы	Қазандық ішінде жарық пайда болғаны анықталды су тамшылауы байқалады.	• Қазандықтың ішкі от тиегін жылу алмастырғыш (теплообменник) ішкі құбырларын ауыстыру қажет
3	Ыстық су айдайтын К45/30 УЗ.1 ортадан тепкіш насос. Q45 м/ч. п. Об/мин 2900	Насостардың ішкі бөліктері шіріп, тозған. Жұмыс кезінде су сыртқа шашырайды.	Ауыстыру қажет
4	Ыстық су айдайтын К45/30 УЗ.1 ортадан тепкіш насос. Q45 м/ч. п. Об/мин 2900	Насостардың ішкі бөліктері шіріп, тозған. Жұмыс кезінде су сыртқа шашырайды.	Ауыстыру қажет
5	Дутьевой вентилятор – 3 дана	Көмірдің жануына ауа беретін 3 дана дутьевой вентилятор жұмыс істемейді.	3 дана ауыстыру қажет
6	Задвижка Ø100 мм – 2 дана	Қазандық жүйесіне қажетті Ø100 мм ысырмалар.	2 дана ауыстыру қажет
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Қорытынды: Анықталған ақаулар қазандықтың қауіпсіз әрі тұрақты жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін. Ақаулы жабдықтарды жөндеу, жарамсыз бөлшектерді ауыстыру және қажетті материалдармен жабдықтау жұмыстарын жүргізу қажет.

Комиссия құрамы:


Комиссия төрағасы: Қ. Жүзжанова

Комиссия мүшесі: Б. Исабай

Комиссия мүшесі: А. Мамыров

Комиссия мүшесі: С. Қуатбаева

Комиссия мүшесі: Н. Манапов

Менгерушісі:  С. Адильбекова



