

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17090746-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 86945164-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жарықтандыру тірегі
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, маркасы СВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СВ 110 дірілдейтін маркалы темірбетон тіректері кернеуі 0,4-10 кВт электр беру желілерін төсеу және жайластыру кезінде әзірленеді және пайдаланылады. ГОСТ 26633 бойынша бетонның негізгі сипаттамалары, сондай-ақ ТУ 5863-002-00113557-94 белгіленген талаптарына сәйкес. 1. Сығымдау беріктігі бойынша маркасы-М300; 2. Беріктігі бойынша бетон сыныбы – кемінде В25; 3. Аязға төзімділік-мұздату-ерітудің 200 циклі, қолдану -55 градусқа дейін қоса алғанда, өте төмен температура жағдайында жүзеге асырылуы мүмкін; 4. Су өткізбейтін-W4 маркасы, гидрофобты қорғаныс қосымша орындалады. SV 110-3,5 беріктігін қамтамасыз ету үшін МЕМСТ 23613-79 сәйкес күшейтіледі. Өлшемі -1. 11000 ММ. – бұйымның ұзындығы немесе номиналды биіктігі; 2. 185 мм. x280 ММ. – өнімнің қимасы.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. г.Жетысай Жетісай қаласы, Ерубаев №30
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СВ 110 дірілдейтін маркалы темірбетон тіректері кернеуі 0,4-10 кВт электр беру желілерін төсеу және жайластыру кезінде әзірленеді және пайдаланылады. ГОСТ 26633 бойынша бетонның негізгі сипаттамалары, сондай-ақ ТУ 5863-002-00113557-94 белгіленген талаптарына сәйкес. 1. Сығымдау беріктігі бойынша маркасы-М300; 2. Беріктігі бойынша бетон сыныбы – кемінде В25; 3. Аязға төзімділік-мұздату-ерітудің 200 циклі, қолдану -55 градусқа дейін қоса алғанда, өте төмен температура жағдайында жүзеге асырылуы мүмкін; 4. Су өткізбейтін-W4 маркасы, гидрофобты қорғаныс қосымша орындалады. SV 110-3,5 беріктігін қамтамасыз ету үшін МЕМСТ 23613-79 сәйкес күшейтіледі. Өлшемі -1. 11000 ММ. – бұйымның ұзындығы немесе номиналды биіктігі; 2. 185 мм. х280 ММ. – өнімнің қимасы. Жеткізу орны: Жетісай қаласы, Ерубаев көшесі №30. Состояние Новое товар
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17090746-1
Наименование закупки:	Согласно техническим спецификациям
Номер лота:	№ 86945164-3ЦП1
Наименование лота:	Опора освещения
Описание лота:	железобетонная, марка СВ
Дополнительное описание лота:	Железобетонные стойки вибрированные марки СВ 110, разрабатывают и используют при прокладке и обустройстве линий электропередач напряжением от 0,4-10 кВт. Основные характеристики бетона по ГОСТ 26633, а также в соответствии с установленными требованиями ТУ 5863-002-00113557-94. 1. Марка по прочности на сжатие - М300; 2. Класс бетона по прочности - не менее В25; 3. Морозостойкость - 200 циклов замораживания-размораживания, применение может осуществляться в условиях критически низких температур, до -55 градусов по Цельсию включительно; 4. Водонепроницаемость - марка W4, дополнительно выполняют гидрофобную защиту. Для обеспечения прочности СВ 110-3,5 армируют согласно ГОСТ 23613-79. Размер -1. 11000 мм. - длина или номинальная высота изделия; 2. 185 мм.х280 мм. - сечение изделия.
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай г.Жетысай Жетісай қаласы, Ерубаев №30
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Железобетонные стойки вибрированные марки СВ 110, разрабатывают и используют при прокладке и обустройстве линий электропередач напряжением от 0,4-10 кВт. Основные характеристики бетона по ГОСТ 26633, а также в соответствии с установленными требованиями ТУ 5863-002-00113557-94. 1. Марка по прочности на сжатие - М300; 2. Класс бетона по прочности - не менее В25; 3. Морозостойкость - 200 циклов замораживания-размораживания, применение может осуществляться в условиях критически низких температур, до -55 градусов по Цельсию включительно; 4. Водонепроницаемость - марка W4, дополнительно выполняют гидрофобную защиту. Для обеспечения прочности СВ 110-3,5 армируют согласно ГОСТ 23613-79. Размер -1. 11000 мм. - длина или номинальная высота изделия; 2. 185 мм.х280 мм. - сечение изделия. Места поставки: Жетысайский район, г.Жетысай г.Жетысай Жетісай қаласы, Ерубаев №30 Состояние Новое товар
--	--