


Бекітемін
21751 әскери бөлім командирі
 полковник  **А. Джанахметов**
 « ____ » _____ 2026 ж.


Техникалық ерекшелік
21751 әскери бөлімі ғимараттарының ағаш құрылымын өртке қарсы
құраммен өңдеу қызметтері

Ерекшелік	
Сатып алу атауы	Оттан қорғау жабындысын жағы жұмыстары
ТЖҚК	256112.900.000001
Өлшем бірлігі	қызмет
Саны	
Бірлік санының бағасы ҚҚС-сыз	
Бірлік санының бағасы 16% ҚҚС-мен	
Қызмет көрсету орны	Талдықорған қаласы, 21751 әскери бөлімі
Жеткізі уақыты	Келісімшарттың заңды күшіне енгізілгенен кейін 1 ай ішінде
Жеткізуші/Медігерге талаптар:	Өнім берушіде біліктілікті растайтын құжаттарды (еңбек шарттары, лицензиялар, сертификаттар және т. б.) қоса бере отырып, жұмыстарды тиісінше орындау үшін қажетті білікті мамандар болуға тиіс: - Ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу бойынша жұмыстары, стандарттау бойынша өзекті нормативтік құжаттарға стандартталуы және метрологиял сәйке жұмыстары жүргізілуі міндетті, атап айтқанда: - ҚР СТ 615-1-2011 «Отқар төзімді құрамдар мен заттар» № 1-бөлім. Отақа төзімді құралдар ағаш және оның негізіндегі материалдар»; 53292-2009 «Ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған отқа төзімді заттар. Жалпы талаптары. Сынақ әдістері»; - Оттан қорғау жұмыстары немесе сынақтар жүргізілетін орындарда ескерту жұмыстары техникалық регламенттінің талаптарына сәйкес «Сигналдық түстерге қойылатын талаптар, өндірістік объектілердегі белгілерге және қауіпсіздік білгілеріне» жүргізілуі тиіс; - Өрттен қорғау өңдеу сапасын айқындау бойынша сынақтар жүргізілуге тиіс өрттен қорғау объектінің оттан қорғау құраммен өңделуі сапсаын қадағалау тиіс (орындалған оттан қорғау жұмыстары); - Өрттен оттан қорғау құрамын таңдау кезінде оттан қорғау құралын пайдалану шарты ескерілсін; - Оттан қорғау құралдары «Химиялық қауіпсізді туралы «ҚР Заңының талаптапырына болуы тиіс», Техникалық регламенттерін «Лак-бояу материалдарының қауіпсіздігі туралы» және «Объектіні қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігі», өрттен қорғау құрамының нормативтік және техникалық құжаттар нақты түрі;

	6. Қорытындыдан кейін жеткізушілер/медігер оттан төзімді құрамдарға сәйкестік сертификаттарын ұсыну қажет; 7. Отқа төзімді құрам I немесе II отқа төзімділі тобына ие болуы керек, 8. Отқа төзімді құраммен өңдеу тек дайындалған нармативтік және (немесе) техникалық құжаттамаларға негізделіп, нысандардың бетіне белгіленген шарты бойынша отқа төзімді құраммен қамтамасыз етілу қажет.
Жеткізуші/Медігердің міндетті:	1. Келісім шарты құрылғаннан кейін жұмыстарды/қызметтерді бастау бойынша хат болдау; 2. Әскери бөлімдерге/мекемелердің аумағына кіру үшін жеке құрам/жұмысшылар және тартылған техникалардың тізімдері бойынша хат жолдау (жеке куәлігі ұсынылсын көшірмесі); 3. Тапсырыш берушімен бірлесіп нысандарға тексеру/өлшеу жұмыстарын жүргізу. Бастапқы өлшеу/қарау актісі жасау; 4. Көрсетілген қызметтердің орындалған жұмыстарды қабылдау актісін жасау; 5. Қосалқы мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда, қызметті қайта бағыттау туралы шарттың болуы; 6. Персоналдарды қажетті механизммен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. Ағаш конструкцияларына отқа қарсы құраммен өңдеуге арналған жабдықтар, құрал-саймандар және механизм (бүріккіш және ыдыстар) биіктігі 6-метрге жетіндей баспалдақтар; 7. Персоналдарды қажетті жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету (арнаулы киім және т.б.); 8. Тапсырыс беруші өкілімен оттан қорғау құрамдарына тексеріс жүргу, өртке қарсы құраммен өңделген ағаш бұйымдарына сынақ жүргізу. 9. Өңделген нысандардың әрқайсына жеке қорытынды мен сынау хаттамасын жасау; 10. Әр нысанға жүргізілген лабораториялық сынақтың қорытындысын ұсыну 11. №2 кестесіне сәйкес қызметтерді жүргізу (жиынтық есеп).

МТҚ ету бөлімі ӨҚК және ҚЖ қызметі бастығы
майор  Е. Сағатбеков

21751 әскери бөлім командирінің МТҚ ету
жөніндегі орынбасары – бөлім бастығы
подполковник  Б.Аутаев

Утверждаю
Командир войсковой части 21751
 полковник  **А. Джанахметов**
 « ____ » _____ 2026 г.

Техническая спецификация
на услуги по обработке деревянных конструкции огнезащитной
составом зданий войсковой части 21751

Специфика	
Наименование закупки	Работы по нанесению огнезащитный покрытий
КТРУ	256112.900.000001
Единица измерения	услуга
Количество	1
Цена за ед. без НДС	
Цена за ед. с НДС 16%	
Место оказания услуг и работ	г. Талдыкорган, Войсковая часть 21751
Срок оказания услуг и работ	После вступление договора в законную в течений одного месяца
Требования к Поставщику/Подрядчику:	Поставщик должен иметь квалифицированных специалистов, необходимых для надлежащего выполнения работ, с приложением подтверждающих документов квалификацию (трудовые договора, лицензии, сертификаты и т.д.): 1. Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкции должны проводиться в соответствии с актуализированными нормативными документами по стандартизации и метрологии, а именно: - СТ РК 615 – 1 - 2011 «Составы и вещества огнезащитные». Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе; - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 2. В местах проведения огнезащитных работ или испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». 3. Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны проводится в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты. 4. При выборе огнезащитного средства учесть условие эксплуатации огнезащитного средства. 5. Огнезащитные средства должны соответствовать требованиям закона РК «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности лакокрасочных материалов» и «Требования к безопасности

	пожарной техники для защиты объектов», нормативных и технических документов на конкретный вид огнезащитного средства. 6. После заключения поставщики должны предоставить сертификат соответствия продукции на огнезащитные средства. 7. Огнезащитное средство должно обладать 1 или II группой огнезащитной эффективности. 8. Огнезащитная обработка должна производиться только на подготовленную в соответствии с требованиями нормативной и (или) технической документации поверхность объекта огнезащиты с обеспечением установленных условий нанесения.
Поставщик/подрядчик обязан:	1). Направить письмо после составления договора о начале проведения услуги и работы; 2). Направить список после составления договора личного состава/рабочих и привлеченной техники для допуска на территорию войсковых частей/учреждений (прилагать копии удостоверения личности и технического паспорта); 3). Совместно с представителем Заказчика произвести контрольный обмер/осмотр объектов, составить первичный акт обмера/осмотра; 4). Составить акт оказанных услуг/акт –приемки выполненных работ; 5). В случае привлечения субподрядной организации, иметь договор о перенаправлении услуги; 6). Обеспечение персонала необходимым механизмом, оборудованием и инструментом. Оборудование, инструменты и механизмы для опрыскивания деревянных конструкций огнезащитными средствами (опрыскиватели и емкости), стремянки высотой не более 6-х метров; 7). Обеспечение персонала необходимым средством индивидуальной защиты (спец. одежда и т.п.); 8). Комиссионно произвести испытание огнезащитного средства, проверить на возгорание ранее обработанных изделий и конструкции; 9). Предоставить протокол испытания и заключение на каждый (индивидуально) обработанные объекты; 10). Предоставить заключения лабораторного испытания на каждый объект; 11). Услугу произвести согласно приложений №2 (сводный данные) и дефектного акта;

Начальник службы ППЗ и СР отдела МТО

майор

Е.Сагатбеков

Заместитель командира войсковой части 21751

по МТО – начальник отдела

подполковник

Б. Аутаев