

Техническая спецификация

Требования на проведение поверки резервуаров

Проведение поверки резервуаров согласно списка для хранения горюче-смазочных материалов (проверка точности номинально вмещаемого объема) выполняется согласно ГОСТ 8.346-2000.

Поверка подразумевает определение вместимости и градуировки (калибровка) резервуара, выдача сертификата поверки, составление и утверждение градуировочной таблицы и выполняется организациями национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц.

Метод поверки - объемный

Применяемые основные и вспомогательные средства поверки должны соответствовать требованиям указанным в ГОСТ 8.346-2000

Поставщик услуг обязан иметь:

- Аттестат аккредитации поверочной лабораторий с областью аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019;
- специалистов прошедших курсы повышения квалификации и аттестованных в качестве поверителя в установленном порядке, действующих согласно законодательства РК;
- Наличие у Исполнителя не менее 2-х квалифицированных специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ;
- Наличие Аттестата на право проведение работ в области промышленной безопасности;
- Наличие у специалистов Исполнителя свидетельств о допуске к работам на опасных производственных объектах и в области пожарной безопасности;

Для подтверждения необходимо предоставить копии следующих документов:

- Копию документа, подтверждающую прохождение обучения по промышленной безопасности в соответствии с Законом РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г. № 188-V;
- Копию документа, подтверждающую прохождение обучения и проверку знаний в области пожарной безопасности;

Наличие у Исполнителя Сертификата Соответствия - Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Наличие у Исполнителя Сертификата Соответствия – Система менеджмента качества.

Наличие у Исполнителя Сертификата Соответствия – Система экологического менеджмента.

Наличие у специалистов Исполнителя свидетельств о допуске к работам на опасных производственных объектах и в области пожарной безопасности;

Опыт работы по очистке емкостей - не менее 5 лет.

По окончании поверки результат оформить сертификатом о поверке по форме, установленной государственной метрологической службой. К сертификату приложить: протокол поверки, утвержденные градуировочные таблицы в установленном порядке согласно требований ГОСТ 8.346-2000

Объем работы

№	РГС	Текше метр (м3)	Дана (шт)	Мекен жайы (с/округ)	Ара кашықтык (км)
1	РГС	5,5	2	Сұлутөбе ДА	70 км
2	РГС	4,4	1	Қарғалы ДА	40 км
3	РГС	3,0-3,7-5,5	3	Байгекұм ДА	30 км
4	РГС	7,0	1	Балаби ДА	30 км
5	РГС	9,0	1	Емхана	-
6	РГС	3,0	2	Инфекция	-

7	РГС	12,0	2	Емхана	-
8	РГС	12,0	2	Аурухана	-
9	РГС	До 1 м3	3	Емхана	-
	Всего:		17		

Место проведения работ: Кызылординская область, « Шиелйская многопрофильная центральная районная больница» пос Шиели. ул Жайлыбаева №58
Согласовать с заказчиком тел 87011376320