Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17962217-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс заттары контор |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88632669-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | бір пернелі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | выключатель одноклавишный |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 613639200, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жарықбас а. Ж.Дауталиев 16/1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 1. Тауар Выключатель бір клавишалы ішкі монтажды, бір клавишалы, 220В, 10А, IP20, ақ түстідана<br>2. Техникалық талаптар Түрі: Ішкі қабырғаға орнатылатын, жасырын монтаж. Клавиш саны: 1 дана. Кернеу: 220-250 В, 50 Гц.Ток күші: 10 А кем емес. Қорғау дәрежесі: IP20 кем емес. Корпус материалы: Жанбайтын пластик, АБС.Контакты материалы: Мыс / күміс жалатылған.Түсі: Ақ.Орнату: Подрозетникке бұрандамен және распорлы лапкалармен бекітіледі.Қауіпсіздік: ГОСТ, СТ РК сәйкес.<br>3. Құжаттар<br>Сәйкестік сертификаты / декларация.Тауарлық накладной, Шот-фактура.<br>4. Жеткізу Тауар жаңа, зауыттық қаптамасында.Жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасына дейін Жеткізуші есебінен.<br>5. Қабылдау Сынған, жарылған, ақаулы тауар қабылданбайды.Ақаулы тауар 3 күн ішінде Жеткізуші есебінен ауыстырылады.Төлем тауар қабылданғаннан кейін жүргізіледі. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17962217-1 |
| **Наименование закупки:** | Стройтельные материал контор |
| **Номер лота:** | № 88632669-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | одноклавишный |
| **Дополнительное описание лота:** | выключатель одноклавишный |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 613639200, Туркестанская область, район Байдибека, с.Жарыкбас Ж.Дауталиев 16/1 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней со дня подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование товара<br>Выключатель одноклавишный, внутреннего монтажа, напряжение 220 В, ток 10 А, степень защиты IP20, белого цвета, шт.<br><br>Технические требования<br>Выключатель должен быть предназначен для скрытого монтажа внутри помещений. Количество клавиш — 1 шт. Рабочее напряжение — 220–250 В, частота — 50 Гц. Номинальный ток — не менее 10 А. Степень защиты — не ниже IP20. Корпус должен быть изготовлен из негорючего пластика (АБС). Контакты должны быть изготовлены из меди или иметь серебряное покрытие. Цвет изделия — белый. Крепление осуществляется в подрозетник с помощью винтов и распорных лапок. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ и СТ РК.<br><br>Сопроводительные документы<br>Поставщик обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии, товарную накладную и счёт-фактуру.<br><br>Условия поставки<br>Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. Доставка осуществляется до склада Заказчика за счёт Поставщика.<br><br>Условия приёмки и оплаты<br>Товар с механическими повреждениями, трещинами и другими дефектами приёмке не подлежит. В случае обнаружения брака или неисправности Поставщик обязан заменить товар за свой счёт в течение 3 (трёх) календарных дней. Оплата производится после поставки и приёмки товара Заказчиком. |