Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Маңғыстау облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17798067-1
Конкурстың атауы:	Өрт сөндіру крандары мен арматураларын және ағаш шатыр конструкцияларын өртке қарсы өңдеу Маңғыстау облысы КЕАҚ филиалы үшін
Лоттың нөмірі:	№ 81585276-ОК1
Лоттың атауы	Ағашты оттан қорғау бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	161091.000.000002
Қызметтің атауы:	Ағашты оттан қорғау бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	180000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	180000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткен соң және 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жалынды ұстаушылардың өңдеу актісін беру. Ағаш жабынының конструкцияларына өртке қарсы өңдеу Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес осы қызмет түрі бойынша нормативтік құқықтық актілерге сәйкес келуге тиіс. Отын ұстағышының ұзақтығы қызмет көрсету күнінен бастап кесінде 3 (үш) жыл болуы керек. Сіңдіруге арналған ерітіндінің құрамына сәйкестік сертификаты және пайдалану үшін жарамды болуы керек. Қайта өңдеуден өткеннен кейін жеткізуші ағаш өңделген құрылыстарды сіңдірілген ағаш сынамаларын таңдау әдісімен сынауға, сіңдірудің сапасы стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Ағаш конструкцияларды зертханалық сынау (өңдеу) сапасын анықтау үшін. «Техникалық талаптар» - жабу пайдаланылған материалдарға сәйкес сертификат талаптарына сәйкес кем дегенде екі қабаттан тұрады. Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы, Досан Тажиев №8Б

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по Мангистауской области
№ конкурса:	№ 17798067-1
Наименование конкурса:	Техническое обследование пожарных гидрантов и огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли для филиала НАО по Мангистауской области
Номер лота:	№ 81585276-ОК1
Наименование лота:	Услуги по огнезащитному предохранению древесины
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	161091.000.000002
Наименование услуги:	Услуги по огнезащитному предохранению древесины
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	180000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	180000
Срок оказания услуги:	по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора и по 31 декабря 2026 года включительно
Размер авансового платежа* *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Выдача акта по обработке огнезащитными средствами. Огнезащитная обработка конструкций деревянных покрытий должна соответствовать нормативно-законадательным документам РК по данному виду услуг с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 3) Срок действия огнезащитного состава должен составлять не менее 3 (трех) лет. Состав пропиточного раствора должен иметь сертификат соответствия и годным к применению. После обработки поставщик обязан произвести испытания обработанных деревянных конструкций на огне защищенность методом отбора пропитанных образцов древесины качество пропитки должно соответствовать нормативам. Лабораторные испытания (экспертиза) деревянных конструкций по определению качества обработки. «Техническая требования» - покрытие должно состоять не менее двух слоев, нанесенных в соответствии с требованиями сертификата соответствия на применяемый материал. Место поставки услуг; Мангистауская область,Бейнеуский район с. Бейнеу ул Досан Тажиева №8Б
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	