

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17216179-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік автокөлікке арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87175425-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел д., 8, 11-кіреберіс
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік: Автокөлікке арналған ОП-2(з) ұнтақты өртсөндіргіші. Мақсаты: Жеңіл автомобильдерді, жүк көліктерін жабдықтауға, сондай-ақ тұрмыста мынадай кластардағы өрттерді сөндірудің алғашқы құралы ретінде қолдануға арналған: А (қатты заттар), В (сұйық заттар), С (газ тәріздес заттар), Е (кернеуі 1000 Вқа дейінгі электр қондырғылары). 2. Нормативтік стандарттарға (МСТ/ГОСТ) сәйкестігі: СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, МСТ (ГОСТ) Р 51057-2001 «Өртке қарсы техника. Жылжымалы өртсөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері». МСТ (ГОСТ) 15150-69 климаттық орындалу бөлігінде (-40°C-тан $+50^{\circ}\text{C}$-қа дейінгі температура диапазонында пайдалану). 3. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары: Өртсөндіргіштің түрі: Ұнтақты, айдалмалы («з» индексі). Корпустың сыйымдылығы (көлемі): 2,5 литрден кем емес. Өртсөндіргіш ұнтақ зарядының массасы: $2 \pm 0,1$ кг. Корпустағы жұмыс қысымы: $1,4 \pm 0,2$ МПа. Өртсөндіргіш зат ағынының ұзындығы: 2 метрден кем емес. Өртсөндіргіш затты берудің ұзақтығы: 6 секундтан кем емес. Өртсөндіру қабілеті (МСТ бойынша): 0,7А / 21В кем емес. Қысым индикаторы: Түсті аймақтарға бөлінген кіріктірілген манометрдің (визуалды бақылау индикаторының) болуы (жасыл аймақ — жұмыс қысымы). Корпус материалы: Ашық қызыл түсті полимерлі коррозияға қарсы жабыны бар жоғары берік болат. Құлыптау-іске қосу құрылғысы (ҚІҚҚ): Сақтандырғыш чекамен және пломбамен жабдықталған, көп мәрте ашу және жабу циклін қамтамасыз ететін иінтіректі түрі. 4. Жинақталымы: Манометрі бар ОП-2 өртсөндіргіші — 1 дана. Өнімнің паспорты / пайдалану жөніндегі нұсқаулық (кепілдік талонымен бірге) — 1 дана. Шашыратқыш (саптама) — 1 дана.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17216179-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для служебного автомобиля
Номер лота:	№ 87175425-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	для служебного автомобиля
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел, 8, подъезд 11
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Огнетушитель порошковый автомобильный ОП-2(з)1. Назначение:Предназначен для оснащения легковых автомобилей, грузовых автотранспортных средств, а также для применения в быту в качестве первичного средства тушения пожаров классов:А (твердые вещества),В (жидкие вещества),С (газообразные вещества),Е (электроустановки под напряжением до 1000 В).2. Соответствие нормативным стандартам (ГОСТ): СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».ГОСТ 15150-69 в части климатического исполнения (эксплуатация в диапазоне температур от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$).3. Технические и конструктивные характеристики:Тип огнетушителя: Порошковый, закачной (индекс «з»).Вместимость корпуса (объем): не менее 2,5 л.Масса заряда огнетушащего порошка: $2\text{ л} \times 0,1\text{ кг/л}$.Рабочее давление в корпусе: $1,4\text{ л} \times 0,2\text{ МПа}$.Длина струи огнетушащего вещества: не менее 2 метров.Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 6 секунд.Огнетушащая способность (по ГОСТ): не менее 0,7А / 21В.Индикатор давления: Наличие встроенного манометра (индикатора визуального контроля), разделенного на цветовые зоны (зеленая зона — рабочее давление).Материал корпуса: Высокопрочная сталь с полимерным антикоррозийным покрытием ярко-красного цвета.Запорно-пусковое устройство (ЗПУ): Рычажного типа, обеспечивающее многократный цикл открытия и закрытия, оснащенное предохранительной чекой и пломбой.4. Комплектация:Огнетушитель ОП-2 с манометром — 1 шт.Паспорт изделия / руководство по эксплуатации (совмещенное с гарантийным талоном) — 1 шт.Распылитель (насадка) — 1 шт.
--	--