

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788867-1
Сатып алудың атауы:	Су температурасының датчигі
Лоттың нөмірі:	№ 81209574-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Температура датчигі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 15 календарлық күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Температура датчигі СТ РК 2.528-2018. Температура датчигінің сипаттамалары: Жұмыс ауқымы: -50...+110°C. Сенсор түрі: 103At-2 (10ком @ 25°C). Омдық бақылау: 25°C (PTC-NTC) 0°C (PT100-PT1000). Эстетикалық бақылау: көрнекі. Қорғаныс деңгейі: IP 68. Реакция уақыты: K=10 " сұйықтықта V = 2м/с. Электр беріктігі: 1500 Vac. Оқшаулау дәрежесі: 20 Мом 500 Vcc. Механикалық сынақтар: 24 сағат бойы 2кг күшпен кабель қабығының созылуы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788867-1
Наименование закупки:	Датчик температуры воды
Номер лота:	№ 81209574-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Датчик температуры
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	15 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик температуры СТ РК 2.528-2018. Характеристики датчика температуры: Рабочий диапазон: -50...+110°C. Тип сенсора: 103At-2 (10кОм @ 25°C). Омический контроль: 25°C (PTC-NTC) 0°C (PT100-PT1000). Эстетический контроль: Визуальный. Уровень защиты: IP 68. Время реакции: K=10" в жидкости V=2м/с. Электрическая прочность: 1500 Vac. Степень изоляции: 20 МОм 500 Vcc. Механические испытания: Растяжение оболочки кабеля с усилием 2кг в течение 24 часов.