Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864637-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдығы
Лоттың нөмірі:	№ 88085994-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-50
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы пр Мангелик ел 10/1
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК ОП-50 жылжымалы ұнтақты өрт сөндіргіші № Параметрдің атауы Қойылатын талап 1 Атауы ОП-50 жылжымалы ұнтақты өрт сөндіргіші 2 Түрі Жылжымалы, ұнтақты 3 Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы 50 ± 2,5 кг 4 Өрт кластары A, B, C, E 5 Электр жабдықтарын сөндіру Өндіруші белгілеген қауіпсіз қашықтықтан 1000 В дейінгі кернеудегі электр жабдықтарын сөндіруге рұқсат етіледі 6 Өрт сөндіргіш зат Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін жалпы мақсаттағы өрт сөндіргіш ұнтақ 7 Ұнтақты ығыстыру тәсілі Сығылған газбен 8 Ығыстырушы газ Ауа немесе өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген басқа газ 9 Жұмыс қысымы 0,9 ± 0,1 МПа — СТ РК 2513-2014 бойынша орындалуы үшін 10 Сынақ қысымы Кемінде 1,5 МПа 11 Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы Кемінде 20 с 12 Ағынның ұзындығы Кемінде 6 м 13 Конструкциясы Іске қосу-жабу құрылғысы, иілгіш шлангі және оқпаны/саптамасы бар болат корпус 14 Жылжыту тәсілі Дөңгелектері бар берік металл арбада 15 Манометр Нақты орындалу конструкциясына сәйкес манометр/қысым көрсеткішінің болуы 16 Сақтандыру құрылғысы Сақтандырғыш штифт/пломба және артық қысымнан қорғау құрылғысының болуы 17 Пайдалану және сақтау температурасы СТ РК-да көрсетілген таңбалауға сәйкес орындалуы үшін −50 °C-тан +50 °C-қа дейін 18 Түсі Қызыл, анық контрастты таңбалануы бар 19 Бұйымның массасы Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес; кең таралған орындаулардың біреуі үшін шамамен 85 кг-ға дейін 20 Габариттік өлшемдері Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес; тиісті орындау үшін шамамен 1020 × 460 × 480 мм-ден аспайды 21 Қызмет ету мерзімі Өндірушінің паспортына сәйкес 22 Қайта зарядтау Қолданғаннан кейін; техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау мерзімділігі нормативтік талаптар мен өндірушінің паспортына сәйкес 23 Орындалуы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған 24 Сәйкестігі СТ РК 2513-2014, ЕАЭО ТР 043/2017 және нақты бұйымға қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес 1. Конструкциясына қойылатын талаптар Өрт сөндіргіш өрт шыққан жерге жедел жеткізуге арналған дөңгелекті арбаға орнатылған жылжымалы құрылғы түрінде болуы тиіс. ГОСТ Р 51017-2009 талаптарына сәйкес толық массасы 20-дан 400 кг-ға дейінгі, дөңгелектерге немесе арбаға орнатылған өрт сөндіргіштер жылжымалы өрт сөндіргіштер болып саналады. Конструкция құрамына мыналар кіруі тиіс: • өрт сөндіргіш ұнтақты сақтауға арналған металл корпус; • іске қосу-жабу құрылғысы; • иілгіш шланг; • өрт сөндіргіш заттың ағынын бағыттауға арналған оқпан/саптама; • сақтандырғыш штифт; • пломбалау құрылғысы;

	• конструкциясында көзделген жағдайда манометр немесе қысым көрсеткіші; • металл дөңгелекті арба; • жылжытуға арналған тұтқа; • қолдану жөніндегі нұсқаулығы бар таңбалау жапсырмасы. 2. Өрт сөндіргіш ұнтаққа қойылатын талаптар Өрт сөндіргіш ұнтақ тиісті өрт кластарын сөндіруге арналған болуы және оның сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. 3. Таңбалауға қойылатын талаптар Корпуста төмендегі мәліметтер көрсетілген анық әрі жақсы оқылатын таңбалау болуы тиіс: • өрт сөндіргіштің атауы мен түрі; • өрт сөндіргіш заттың массасы; • өрт кластары; • жұмыс және/немесе номиналды қысым; • өндірілген күні; • зауыттық нөмірі; • өндірушінің атауы; • температуралық диапазоны; • өрт сөндіргішті іске қосу тәртібі; • қауіпсіздік бойынша ескертулер; • техникалық қызмет көрсету туралы мәліметтер. 4. Жеткізу жиынтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: 1. ОП-50 өрт сөндіргіші толық жинақта — 1 дана. 2. Дөңгелекті арба — 1 дана. 3. Жоғары қысымды шланг — 1 дана. 4. Оқпан/саптама — 1 дана. 5. Пломбасы бар сақтандырғыш штифт — 1 жиынтық. 6. Манометр/қысым көрсеткіші — конструкциясында болған жағдайда. 7. Бұйымның паспорты — 1 дана. 8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. 9. ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестігін растайтын құжат — 1 жиынтық/көшірме. 10. Өрт сөндіргіш ұнтаққа арналған құжат — тапсырыс берушінің талабы бойынша. 5. Сапасына және жеткізілуіне қойылатын талаптар Жеткізілетін өрт сөндіргіш: • жаңа, бұрын пайдаланылмаған; • толық зарядталған; • зауытта жинақталған; • механикалық зақымдануларсыз, коррозиясыз және корпусының деформацияларынсыз; • пломбасы зақымдалмаған; • таңбалануы анық әрі оқылатын; • жарамдылық/қызмет ету мерзімі қолданыстағы; • дереу пайдалануға дайын болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864637-1
Наименование закупки:	противопожарный инвентарь закуп
Номер лота:	№ 88085994-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	ОП-50
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр Мангелик ел 10/1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50 № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Наименование Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50 2 Тип Передвижной, порошковый 3 Масса огнетушащего порошка 50 ± 2,5 кг 4 Классы пожара А, В, С, Е 5 Тушение электрооборудования Допускается тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В с безопасного расстояния, установленного изготовителем 6 Огнетушащее вещество Огнетушащий порошок общего назначения, соответствующий требованиям нормативных документов 7 Способ вытеснения порошка Сжатым газом 8 Вытесняющий газ Воздух либо иной газ, предусмотренный технической документацией изготовителя 9 Рабочее давление 0,9 ± 0,1 МПа — для исполнения по СТ РК 2513-2014 10 Испытательное давление не менее 1,5 МПа 11 Продолжительность подачи ОТВ не менее 20 с 12 Длина струи не менее 6 м 13 Конструкция Стальной корпус с запорно-пусковым устройством, гибким рукавом и стволом/насадком 14 Передвижение На прочной металлической тележке с колесами 15 Манометр Наличие манометра/индикатора давления — в соответствии с конструкцией конкретного исполнения 16 Предохранительное устройство Наличие предохранительной чеки/пломбы и устройства защиты от избыточного давления 17 Температура эксплуатации и хранения от −50 °С до +50 °С для исполнения, соответствующего приведенной маркировке СТ РК 18 Цвет Красный, с четкой контрастной маркировкой 19 Масса изделия По технической документации изготовителя; ориентировочно до 85 кг для одного из распространенных исполнений 20 Габаритные размеры По технической документации изготовителя; ориентировочно не более 1020 × 460 × 480 мм для соответствующего исполнения 21 Срок службы Согласно паспорту изготовителя 22 Перезарядка После применения; периодичность технического обслуживания и перезарядки — согласно нормативным требованиям и паспорту изготовителя 23 Исполнение Новое, не бывшее в эксплуатации, заводского изготовления 24 Соответствие СТ РК 2513-2014, ТР ЕАЭС 043/2017 и нормативным документам, применимым к конкретному изделию 1. Требования к конструкции Огнетушитель должен представлять собой передвижное устройство на колесной тележке, предназначенное для оперативного перемещения к месту возникновения пожара. Согласно ГОСТ Р 51017-2009, передвижными считаются огнетушители полной массой от 20 до 400 кг, смонтированные на колесах или тележке. Р Росстандарт Конструкция должна включать: • металлический корпус для хранения огнетушащего порошка; • запорно-пусковое устройство; • гибкий рукав; • ствол/насадок для направления огнетушащей струи; • предохранительную чеку;

	• пломбировочное устройство; • манометр или индикатор давления — если предусмотрен конструкцией; • металлическую колесную тележку; • ручку для перемещения; • маркировочную этикетку с инструкцией по применению. 2. Требования к огнетушащему порошку Огнетушащий порошок должен быть предназначен для тушения пожаров соответствующих классов и иметь документы, подтверждающие его качество и соответствие установленным требованиям. 3. Требования к маркировке На корпусе должна быть нанесена хорошо читаемая маркировка с указанием: • наименования и типа огнетушителя; • массы огнетушащего вещества; • классов пожара; • рабочего и/или номинального давления; • даты изготовления; • заводского номера; • наименования изготовителя; • температурного диапазона; • порядка приведения огнетушителя в действие; • предупреждений по безопасности; • сведений о техническом обслуживании. 4. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: 1. Огнетушитель ОП-50 в сборе — 1 шт. 2. Колесная тележка — 1 шт. 3. Рукав высокого давления — 1 шт. 4. Ствол/насадок — 1 шт. 5. Предохранительная чека с пломбой — 1 компл. 6. Манометр/индикатор давления — при наличии в конструкции. 7. Паспорт изделия — 1 шт. 8. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 9. Документ о подтверждении соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 — 1 комплект/копия. 10. Документ на огнетушащий порошок — по требованию заказчика. 5. Требования к качеству и поставке Поставляемый огнетушитель должен быть: • новым, не бывшим в эксплуатации; • полностью заправленным; • заводской сборки; • без механических повреждений, коррозии и деформаций корпуса; • с неповрежденной пломбой; • с читаемой маркировкой; • с действующим сроком годности/службы; • готовым к немедленному применению.