

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863568-1
Сатып алудың атауы:	Қармақшы аудандық ауруханасына тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43727640-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тауарлар
Лоттың сипаттауы:	Тауарлар
Лоттың нөмірі :	83214099
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық диодты қолшам. Қуат көзі: қайта зарядталатын аккумулятор; материалы: пластик; бекітілуі: әмбебап; түрі: толық өлшемді қолшам; жарық көзі: жарық диоды (LED); ажыратқыш түрі: механикалық.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. Қармақшы ауданы, Жосалы кенті Абай көшесі №105, Қармақшы аудандық орталық ауруханасы.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарық диодты қолшам. Қуат көзі: қайта зарядталатын аккумулятор; материалы: пластик; бекітілуі: әмбебап; түрі: толық өлшемді қолшам; жарық көзі: жарық диоды (LED); ажыратқыш түрі: механикалық. Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісіледі. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізеді. Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген, қолданыста болмаған, қандай-да бір сыртқы және ішкі ақаусыз болу тиіс. Тауарды тапсыру кезінде Қазақстан Республикасындағы қолдансытағы техникалық регламенттерге, стандарт талаптарына және/немесе заңдылықтарға сәйкес басқа да құжаттарды тапсырады.
Лоттың нөмірі :	83213818
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру шлангысы. Шланг ұзындығы: 20 м (±1 м); Бір метрдің салмағы: 0,55 кг; Сынақ қысымы: 2 МПа; Жұмыс қысымы: 1,6 МПа; Жарылу қысымы: 3,5 МПа; Ішкі диаметрі: 66 мм (+2 мм); Тозуға төзімділік: 150 цикл; Қыздырылған өзекпен (беттік температурасы 3000°C) жанасуға төзімділік: кемінде 30 с. Минималды жұмыс температурасы: -60°C; Жұмыс қысымы кезіндегі шлангтың ұзаруы: макс. 5%; Максималды жұмыс температурасы: +40°C; Ішкі гидроокшаулағыш қабаттың қалыңдығы: 0,3 мм; Жұмыс қысымы кезіндегі шланг диаметрінің ұлғаюы: макс. 5%; Ішкі қабат пен шланг қаңқасының матасы арасындағы байланыс беріктігі (адгезия): 10 Н/см;
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. Қармақшы ауданы, Жосалы кенті Абай көшесі №105, Қармақшы аудандық орталық ауруханасы.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру шлангысы. Шланг ұзындығы: 20 м (±1 м); Бір метрдің салмағы: 0,55 кг; Сынақ қысымы: 2 МПа; Жұмыс қысымы: 1,6 МПа; Жарылу қысымы: 3,5 МПа; Ішкі диаметрі: 66 мм (+2 мм); Тозуға төзімділік: 150 цикл; Қыздырылған өзекпен (беттік температурасы 3000°C) жанасуға төзімділік: кемінде 30 с. Минималды жұмыс температурасы: -60°C; Жұмыс қысымы кезіндегі шлангтың ұзаруы: макс. 5%; Максималды жұмыс температурасы: +40°C; Ішкі гидроокшаулағыш қабаттың қалыңдығы: 0,3 мм; Жұмыс қысымы кезіндегі шланг диаметрінің ұлғаюы: макс. 5%; Ішкі қабат пен шланг қаңқасының матасы арасындағы байланыс беріктігі (адгезия): 10 Н/см; Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісіледі. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізеді. Тауар жаңа,

қалпына келтірілмеген, қолданыста болмаған, қандай-да бір сыртқы және ішкі ақаусыз болу тиіс. Тауарды тапсыру кезінде Қазақстан Республикасындағы қолдансытағы техникалық регламенттерге, стандарт талаптарына және/немесе заңдылықтарға сәйкес басқа да құжаттарды тапсырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863568-1
Наименование закупки:	Покупка товаров для Кармакшинской районной больницы
Номер лота:	№ 43727640-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары
Описание лота:	Товары
Номер пункта плана:	№ 83214099
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь светодиодный. Питание - аккумулятор, Материал - пластик, Установка - универсальная, Вид фонаря - Ручной полноразмерный Напряжение,В, Вид бра, лампы - светодиодная, Тип выключателя - механический.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы Кармакшинский район, поселок Жосалы улица Абая №105 Кармакшинская центральная районная больница
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарь светодиодный. Питание - аккумулятор, Материал - пластик, Установка - универсальная, Вид фонаря - Ручной полноразмерный Напряжение,В, Вид бра, лампы - светодиодная, Тип выключателя - механический.Перед поставкой товара согласовывается с заказчиком. Товар должен быть новым, не восстановленным, не использованным, без каких либо внешних и внутренних повреждений. При поставке поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Номер пункта плана:	№ 83213818
Наименование пункта плана:	Рукав
Описание пункта плана:	напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание пункта плана:	Рукав, напорный, из латекса, пожарный. Длина рукава - 20 м (±1 м); Масса 1 м рукава - 0.55 кг; Испытательное давление - 2 МПа; Рабочее давление рукава - 1.6 МПа; Разрывное давление рукава - 3.5 МПа; Внутренний диаметр рукава - 66 мм (+2 мм); Стойкость к абразивному износу - 150 циклов; Стойкость рукава к воздействию стержня - Не менее 30 с (имеющего температуру наружной поверхности 3000 °С); Минимальная рабочая температура при эксплуатации - От -60 °С; Относительное удлинение рукава, при рабочем давлении - Не более 5%; Максимальная рабочая температура при эксплуатации - До +40 °С; Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия рукава - 0.3 мм; Относительное увеличение диаметра рукава, при рабочем давлении - Не более 5%; Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса рукава (адгезия) - 10 Н/см;
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы Кармакшинский район, поселок Жосалы улица Абая №105 Кармакшинская центральная районная больница
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рукав, напорный, из латекса, пожарный. Длина рукава - 20 м (±1 м); Масса 1 м рукава - 0.55 кг; Испытательное давление - 2 МПа; Рабочее давление рукава - 1.6 МПа; Разрывное давление рукава - 3.5 МПа; Внутренний диаметр рукава - 66 мм (+2 мм); Стойкость к абразивному износу - 150 циклов; Стойкость рукава к воздействию стержня - Не менее 30 с (имеющего температуру наружной поверхности 3000 °С); Минимальная рабочая температура при эксплуатации - От -60 °С; Относительное удлинение рукава, при рабочем давлении - Не более 5%; Максимальная рабочая температура при эксплуатации - До +40 °С; Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия рукава - 0.3 мм; Относительное увеличение диаметра рукава, при

	<p>рабочем давлении - Не более 5%; Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса рукава (адгезия) - 10 Н/см; Перед поставкой товара согласовывается с заказчиком. Товар должен быть новым, не восстановленным, не использованным, без каких либо внешних и внутренних повреждений. При поставке поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	---