

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853650-1
Сатып алудың атауы:	Извещатель пожарный система
Лоттың нөмірі:	№ 88388808-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрттік хабарлағыш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615820100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, Айтеке би 10
Жеткізу мерзімі:	15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар атауы: Өрт хабарлағышы (автоматты) Саны: 2 дана Техникалық талаптар: * Өртті ерте анықтауға арналған; * Өрт дабылы жүйесінің құрамында жұмыс істеуі тиіс; * Датчик түрі: автоматты өрт хабарлағышы; * Қоректендіру кернеуі: өндірушінің техникалық сипаттамасына сәйкес; * Жұмыс режимі тұрақты және сенімді болуы тиіс; * Өрт белгілерін анықтаған кезде дабыл сигналын беруі тиіс; * Қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс; * Корпусы берік, қауіпсіз және ұзақ пайдалануға жарамды болуы тиіс; * Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс; * Орнатуға қажетті элементтерімен бірге жеткізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853650-1
Наименование закупки:	Извещатель пожарный система
Номер лота:	№ 88388808-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615820100, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, Айтеке би 10
Срок поставки:	15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Извещатель пожарный (автоматический) Количество: 2 шт. Технические требования: * Предназначен для раннего обнаружения пожара; * Должен работать в составе системы пожарной сигнализации; * Тип: автоматический пожарный извещатель; * Напряжение питания: в соответствии с техническими характеристиками производителя; * Работа должна быть стабильной и надежной; * При обнаружении признаков пожара должен передавать сигнал тревоги; * Должен соответствовать требованиям пожарной безопасности; * Корпус должен быть прочным, безопасным и пригодным для длительной эксплуатации; * Товар должен быть новым, ранее не использованным; * Поставка в комплекте с необходимыми элементами для монтажа.