Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864268-1
Сатып алудың атауы:	04. Бейнебақылау және өрт дабылы жүйесіне арналған материалдар (727)
Лоттың нөмірі:	№ 87698451-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ТППэп, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИГИ. Кабель маркасы ТППэп 50*2*0,5, кернеуі 1000 В-тан аспайды. Жұп саны — 50. Өткізгіш өзек диаметрі 0,5 мм. Сыртқы диаметрі 18,1-ден 22,2 мм-ге дейін. Пайдалану температурасы: -50°С-тан +60°С-қа дейін. Иілу радиусы: кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде 10 есесі. Өткізгіш өзектің электрлік кедергісі: 90–95 Ом/км-ден аспайды. Қызмет ету мерзімі: кемінде 20 жыл. Біртұтас кесінді ұзындығы: кемінде 100 метр. МЕМСТ 31943-2012. Сертификат.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қаласы, "Меридиан-1" алаңы
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель маркасы ТППэп 50*2*0,5, кернеуі 1000 В-тан аспайды. Жұп саны — 50. Өткізгіш өзек диаметрі 0,5 мм. Сыртқы диаметрі 18,1-ден 22,2 мм-ге дейін. Пайдалану температурасы: -50°С-тан +60°С-қа дейін. Иілу радиусы: кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде 10 есесі. Өткізгіш өзектің электрлік кедергісі: 90–95 Ом/км-ден аспайды. Қызмет ету мерзімі: кемінде 20 жыл. Біртұтас кесінді ұзындығы: кемінде 100 метр. МЕМСТ 31943-2012. Сертификат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864268-1
Наименование закупки:	04. Материалы для системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации (з. 727)
Номер лота:	№ 87698451-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ТППэп, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	ИГИ. Кабель марка ТППэп 50*2*0,5, напряжение не более 1 000 В. Количество пар 50. Диаметр жилы 0,5 мм. Наружный диаметр от 18,1 до 22,2 мм. Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С. Радиус изгиба: не менее 10 наружных диаметров кабеля. Электрическое сопротивление жилы: не более 90–95 Ом/км. Срок службы: не менее 20 лет. Цельный отрезок не менее 100 метров. ГОСТ 31943-2012. Сертификат
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов площадка "Меридиан-1"
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель марка ТППэп 50*2*0,5, напряжение не более 1 000 В. Количество пар 50. Диаметр жилы 0,5 мм. Наружный диаметр от 18,1 до 22,2 мм. Температура эксплуатации: от -50°С до +60°С. Радиус изгиба: не менее 10 наружных диаметров кабеля. Электрическое сопротивление жилы: не более 90–95 Ом/км. Срок службы: не менее 20 лет. Цельный отрезок не менее 100 метров. ГОСТ 31943-2012. Сертификат