

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779496-1
Сатып алудың атауы:	04. Өрт дабылын орнатуға арналған жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 86783443-3ЦП8
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИГИ. Өрт хабарлағышы. Пломбаланатын қорғаныш әйнекпен жабдықталған, В класына сәйкестікті қамтамасыз етеді және кездейсоқ басу кезінде іске қосылудан қорғайды. Қорғаныш әйнекті пломбалау жиынтығы (пломбалар мен сым) бұйым құрамына кіреді. Дабыл шлейфіндегі кернеуі 30 В-қа дейін және токты 25 мА-дан аспайтын деңгейде шектейтін құрылғылармен бірге қолданылады. Хабарды қабылдау-бақылау құрылғысы арқылы қабылдау индикатордың жануымен расталады. Кезекші режимде жарықдиодтың 4 секунд сайын жыпылықтауы арқылы жұмыс күйін көрсетеді. Корпустың сары түсі және «Өрт сөндіруді іске қосу» деген түсінікті жазу оны қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарынан оңай ажыратуға мүмкіндік береді. Кезекші режимдегі тұтыну тогы 50 мкА-дан аспайды. Коммутацияланатын ток 25 мА-дан аспайды. Корпустың қорғаныс дәрежесі – IP40. Габариттік өлшемдері: 95×91×34 мм-ден аспайды. СТ РК 1301-2004. Сертификаты бар.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. «Меридиан – 1» алаңы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт хабарлағышы. Пломбаланатын қорғаныш әйнекпен жабдықталған, В класына сәйкестікті қамтамасыз етеді және кездейсоқ басу кезінде іске қосылудан қорғайды. Қорғаныш әйнекті пломбалау жиынтығы (пломбалар мен сым) бұйым құрамына кіреді. Дабыл шлейфіндегі кернеуі 30 В-қа дейін және токты 25 мА-дан аспайтын деңгейде шектейтін құрылғылармен бірге қолданылады. Хабарды қабылдау-бақылау құрылғысы арқылы қабылдау индикатордың жануымен расталады. Кезекші режимде жарықдиодтың 4 секунд сайын жыпылықтауы арқылы жұмыс күйін көрсетеді. Корпустың сары түсі және «Өрт сөндіруді іске қосу» деген түсінікті жазу оны қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарынан оңай ажыратуға мүмкіндік береді. Кезекші режимдегі тұтыну тогы 50 мкА-дан аспайды. Коммутацияланатын ток 25 мА-дан аспайды. Корпустың қорғаныс дәрежесі – IP40. Габариттік өлшемдері: 95×91×34 мм-ден аспайды. СТ РК 1301-2004. Сертификаты бар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779496-1
Наименование закупки:	04. Оборудование для монтажа пожарной сигнализации (з. 484)/
Номер лота:	№ 86783443-ЗЦП8
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	ручной
Дополнительное описание лота:	ИГИ. Извещатель пожарный. Оснащен пломбируемым защитным стеклом, обеспечивающим соответствие классу В и предохраняющим от срабатываний при случайных нажатиях. Комплект для пломбировки защитного стекла (пломбы и проволока) входит в состав изделия. Применяется совместно с приборами обеспечивающими напряжение в шлейфе сигнализации до 30 В и ограничивающими ток на уровне не более 25 мА. Получение сообщения приёмно-контрольным прибором подтверждается свечением индикатора. В дежурном режиме индицирует рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Жёлтый цвет корпуса и понятная надпись "Пуск пожаротушения" позволяют легко отличить его от ручных пожарных извещателей. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Коммутируемый ток не более 25 мА. Степень защиты корпуса IP40. Габаритные размеры не более 95x91x34 мм. СТ РК 1301-2004. Сертификат.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов площадка «Меридиан – 1».
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Извещатель пожарный. Оснащен пломбируемым защитным стеклом, обеспечивающим соответствие классу В и предохраняющим от срабатываний при случайных нажатиях. Комплект для пломбировки защитного стекла (пломбы и проволока) входит в состав изделия. Применяется совместно с приборами обеспечивающими напряжение в шлейфе сигнализации до 30 В и ограничивающими ток на уровне не более 25 мА. Получение сообщения приёмно-контрольным прибором подтверждается свечением индикатора. В дежурном режиме индицирует рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Жёлтый цвет корпуса и понятная надпись "Пуск пожаротушения" позволяют легко отличить его от ручных пожарных извещателей. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Коммутируемый ток не более 25 мА. Степень защиты корпуса IP40. Габаритные размеры не более 95x91x34 мм. СТ РК 1301-2004. Сертификат.