Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17912384-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87966985-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Түзеткіштер
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлік, бір күзет орындық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тасымалды дәнекерлеу бекеті (ПГСП) HLD 10/5T (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эвакуациялық (вакуумдық) станция прецизиялық кондиционерлерді монтаждау және жөндеу кезінде тоңазытқыш контурын ауадан, ылғалдан және конденсацияланбайтын газдардан тазартуға арналған. Хладагентпен толтыру алдында терең вакуум жасауды қамтамасыз етеді. Тауардың техникалық сипаттамалары: Жабдық түрі – екі сатылы вакуумдық станция. Өнімділігі – кемінде 170 л/мин (6 CFM). Шекті вакуум – 15 микроннан (0,02 мбар) аспайтын. Электрмен жабдықтау – 220–240 В, 50 Гц. Қозғалтқыш қуаты – кемінде 370 Вт. Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы – кемінде 1400 айн/мин. Май түрі – синтетикалық немесе өндіруші ұсынған вакуумдық май. Май резервуарының көлемі – кемінде 400 мл. Газды балластты клапанның болуы. Майдың тоңазытқыш контурына түсуіне жол бермеу үшін кері клапанның болуы. Вакуум манометрі (кіріктірілген немесе сыртқы вакуумметрді қосу мүмкіндігі). Жалғағыш штуцерлер 1/4" SAE, 3/8" SAE және 1/2" ACME немесе адаптерлер жиынтығы арқылы. R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R32, R1234yf және басқа да кең таралған хладагенттермен жұмыс істеу мүмкіндігі. Шу деңгейі – 70 дБ-ден аспайтын. Жабдықтың салмағы – 15 кг-нан аспайтын. Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: • вакуумдық станция; • вакуумдық май (кемінде 0,5 л); • қуат кабелі; • өтпелі адаптерлер жиынтығы; • пайдалану жөніндегі нұсқаулық; • кепілдік талоны. ГОСТ 13954

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17912384-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87966985-ЗЦП3
Наименование лота:	Выпрямитель
Описание лота:	сварочный, однопостовой
Дополнительное описание лота:	Переносной сварочный пост (ПГСП) HLD 10/5T (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Переносной газосварочный пост ПГСП на тележке предназначен для выполнения газопламенных работ при монтаже, пусконаладке, ремонте и техническом обслуживании прецизионных кондиционеров и систем кондиционирования воздуха. Тип переносной газосварочный пост. Исполнение: на тележке. Рабочие газы: Кислород + пропан. Рабочее давление кислорода: до 1,25 Мпа. Рабочее давление пропана: до 0,3 Мпа. Кислородный рукав: Ø 6,3 мм, длина 5 м. Рукав для горючего газа: Ø 6,3 мм, длина 5 м Температура пламени смеси: Около 2110 °С. Тележка: Металлическая, устойчивая, с колесами. Фиксация баллонов: Металлические хомуты с фиксаторами. Предусмотрены элементы для намотки рукавов. Комплектация(на тележке): 1. Кислородный баллон, объем 10 литров - 1 шт. 2. Баллон пропановый, объем 5 литров - 1 шт. 3. Редуктор кислородный БКО 50-5 - 1 шт. 4. Редуктор пропановый БПО 5-3 - 1 шт. 5. Горелка газовоздушная ГЗУ 3 (2,3) - 1 шт. 6. Дополнительные насадки на горелку - 1 шт. 7. Рукав кислородный д. 6,3 мм. - 5 м. 8. Рукав ацетиленовый д. 6,3 мм. - 5 м. 9. Платформа - 1 шт. ГОСТ 13954