

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864944-1
Сатып алудың атауы:	Өзге тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82049733-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылу, «су-су»
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Grundfos UPS айналым сорғысы 25-60 180
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Алматы қ., Әуезов ауданы, Мамыр 7 ықшам ауданы, үй 8А
Жеткізу мерзімі:	Шарт мемлекеттік қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабық жылыту жүйесінде жылу тасымалдағыштың айналымын қамтамасыз етуге арналған, сипаттамалары Grundfos UPS 25-60 180 моделіне сәйкес келетін циркуляциялық сорғы. Орындалуы — дымқыл роторлы. Сорғы корпусы — шойыннан жасалған. Монтаждық ұзындығы — 180 мм. Қосылу бұрандасы — G 1½. Электр қорегі — бір фазалы, 230 В, 50 Гц. Ауыстырылатын жылдамдықтар саны — кемінде 3. Ең жоғары арыны — кемінде 6 м. Рұқсат етілетін жұмыс қысымы — кемінде 10 бар. Айдалатын сұйықтықтың рұқсат етілетін температурасы — +110 °С дейін. Қорғаныс дәрежесі — IP44-тен төмен емес. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, зақымданусыз және жөндеу іздерінсіз болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: сорғы, техникалық паспорт немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Жеткізу кезінде қолданылатын техникалық регламенттерге сәйкес осы тауар үшін міндетті сәйкестікті растау құжаттары ұсынылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864944-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 82049733-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	тепловой, «вода-вода»
Дополнительное описание лота:	насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 180
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр 7, дом 8А
Срок поставки:	16 календарных дней со дня регистрации договора в органах государственного казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Насос циркуляционный для обеспечения циркуляции теплоносителя в закрытой системе отопления, с характеристиками Grundfos UPS 25-60 180. Исполнение — с мокрым ротором. Корпус насоса — чугунный. Монтажная длина — 180 мм. Присоединительная резьба — G 1½. Электропитание — однофазное, 230 В, 50 Гц. Количество переключаемых скоростей — не менее 3. Максимальный напор — не менее 6 м. Допустимое рабочее давление — не менее 10 бар. Допустимая температура перекачиваемой жидкости — до +110 °С. Степень защиты — не ниже IP44.</p> <p>Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и следов ремонта. Комплект поставки: насос, технический паспорт или техническая документация изготовителя, инструкция по эксплуатации. При поставке предоставляются документы о соответствии, обязательные для данного товара согласно применимым техническим регламентам.</p>