

АХО



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор филиала РГП на ПХВ
 «НЦЭ» БСЭЖ МЗ РК
 по Кызылординской области
 Ф. Калиева
 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перезарядка огнетушителя ОПУ-1 (13 штук)	Перезарядка огнетушителя ОПУ-1 (13 штук) Проверка огнетушителей внешний и внутренний осмотр. В случае неисправности компонентов огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, гибкий шланг, клапан) поставщик должен отремонтировать или заменить указанные детали на новые. Общее количество 13 шт. Погрузка и разгрузка за счет поставщика до указанного места заказчика. Место поставки город Кызылорда, улица Х. Бектурганова № 10А
Перезарядка огнетушителя ОПУ-5 (50 штук)	Перезарядка огнетушителя ОПУ-5 (50 штук) Проверка огнетушителей внешний и внутренний осмотр. В случае неисправности компонентов огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, гибкий шланг, клапан) поставщик должен отремонтировать или заменить указанные детали на новые. Общее количество 50 шт. Погрузка и разгрузка за счет поставщика до указанного места заказчика. Место поставки город Кызылорда, улица Х. Бектурганова № 10А

Инженер ТБ и ОТ

Н.Алимова

Инициатор: Н.Алимова, 87714213087

ГОСТ 2005

АХО

«Бекітемін»
 ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама
 орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда
 облысы бойынша филиал
 директоры
 Ф. Калиева
 2026ж.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

ОПУ-1 өрт сөндіргішін қайта зарядтау (13 дана)	ОПУ-1 өрт сөндіргішін қайта зарядтау (13 дана) Өрт сөндіргіштерді тексеру сыртқы және ішкі тексеру. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, иілгіш шланг, клапан) ақаулы болған жағдайда жеткізуші көрсетілген бөлшектерді жаңасына жөндеу немесе ауыстыру тиіс қажет болған жағдайда. Жалпы саны 13 дана. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің көрсетілген орнына дейін тиеу және түсіру. Жеткізу орны Қызылорда қаласы, х. Бектұрғанов көшесі № 10А
ОПУ-5 өрт сөндіргішін қайта зарядтау (50 дана)	ОПУ-5 өрт сөндіргішін қайта зарядтау (50 дана) Өрт сөндіргіштерді тексеру сыртқы және ішкі тексеру. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, иілгіш шланг, клапан) ақаулы болған жағдайда жеткізуші көрсетілген бөлшектерді жаңасына жөндеу немесе ауыстыру тиіс қажет болған жағдайда. Жалпы саны 50 дана. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің көрсетілген орнына дейін тиеу және түсіру. Жеткізу орны Қызылорда қаласы, х. Бектұрғанов көшесі № 10А

ЕҚ және ТҚ инженері

Алимова

Н. Алимова

Инициатор: Н.Алимова, 87714213087

Алимова - ШЖҚ -