

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851094-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88294777-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқыш анкерлік
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқыш анкерлік ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1), TDM 0412-0037. Әуе электр желілерінде өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды бекітуге және тартуға арналған анкерлік қысқыш. Белгілеу-ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1), TDM мақаласы 0412-0037. Өндіруші орнатқан үйлесімділік шегінде 2×16-35 мм ² қимасы бар сымға арналған. Корпус пен бекіту элементтері сыртқы пайдалану кезінде сымның сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851094-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 88294777-ЗЦП1
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	анкерный
Дополнительное описание лота:	Зажим анкерный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актыбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зажим анкерный ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1), TDM 0412-0037. Анкерный зажим для закрепления и натяжения самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи. Обозначение — ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1), артикул TDM 0412-0037. Предназначен для провода сечением 2×16-35 мм ² в пределах совместимости, установленной производителем. Корпус и элементы фиксации должны обеспечивать надежное крепление провода при наружной эксплуатации.