

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на переосвидетельствование огнетушителей

Осуществлять оказание услуг по переосвидетельствованию огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки и переосвидетельствованию огнетушителей.

Переосвидетельствование огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Переосвидетельствование порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя. Контроль качества порошка и газового заряда, при обнаружении низкого **уровня давления довести до нормы согласно инструкции** по эксплуатации на огнетушитель ОП.

Контроль давления осуществляется с помощью поверенного манометра.

Проверка технического состояния порошковых и углекислотных огнетушителей. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя и акте.

В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен составить акт.

Инженер по БиОТ, ЧС



Аяшев С.Н.

Согласовано

Заместитель генерального директора по АХД



Касыров Н.Т.