

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17841364-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87182374-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 140 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор сыйымдылығы 140 А/сағ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82
Жеткізу мерзімі:	Шарттың ережелеріне бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Генераторға арналған 140 А/сағ аккумуляторы. Сыйымдылығы 140 Ампер-сағат болатын генератор аккумуляторы – қуаты жоғары, ауыр салмақты дизельдік генератор қондырғыларын (ДГҚ) іске қосуға арналған құрылғы. Оның негізгі міндеті – іштен жанатын ірі қозғалтқыштың стартерін айналдыру үшін қуатты ток импульсін беру. Ол 12 В номиналды кернеуге ие және тізбектей жалғанған 6 дана 2В элементтен тұрады. Ірі дизельдік генератор қондырғылары үшін 24 Вольттық жүйені қалыптастыру мақсатында көбінесе осындай екі аккумулятор тізбектей жалғанады. Іске қосу тогы (суық күйде іске қосу тогы): Брендке байланысты 700 бастап 1000 Амперге дейін (EN стандарты бойынша) ауытқиды. Іске қосу тогының жоғары болуы ашық алаңдардағы қысқы жағдайларда генератордың сенімді іске қосылуын қамтамасыз етеді. Өлшемдері (стандартты): Әдетте жүк көлігіне арналған корпусқа (D3 немесе EURO типі) сәйкес келеді; шамамен өлшемдері — 513 × 189 × 223 мм. Салмағы: Қорғасын пластиналардың көп саны мен электролит көлеміне байланысты 38 бастап 41 кг дейін жетеді. Полярлық: Бұл санаттағы құрылғылар көбінесе тікелей полярлықпен (оң жақ терминал сол жақта орналасқан) шығарылады, алайда бұл параметр генератордың қуат кабельдерінің ұзындығына қарай қатаң түрде таңдалады. Өнім сипаттамалары тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. МЕМСТ IEC 62040-1-2011. Жеткізу мерзімі: Шарттың талаптарына сәйкес Шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауд., Әуезов к-сі, 82. Шығарылған жылы: 2026 бұрын емес. Кепілдік мерзімі (айлармен). 12. Жеткізілетін тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, көрме даналары болмауы керек. Тауарларды тиеу және түсіру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Тауарларды жеткізер алдында үлгілерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Жеткізу кезінде тауарларда механикалық зақым болмауы қажет. Өлшемдері мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарларды сапасы мен саны бойынша қабылдау Тапсырыс беруші мен Өнім беруші өкілдерінің нақты қатысуымен жүргізіледі. Жеткізу орны: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 82. Ғимараттың қоймасы. тел. 338-85-44 ішкі тел. (1607).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17841364-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87182374-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 140 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор емкостью 140 А/ч
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова,82
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумулятор 140 А/ч для генератора. Аккумулятор для генератора емкостью 140 Ампер-час представляет собой мощную силовую батарею, которая применяется для запуска тяжелых дизель-генераторных установок (ДГУ). Основная задача такой АКБ — выдать мощный импульс тока для прокрутки стартера крупного двигателя внутреннего сгорания. Номинальное напряжение: 12 Вольт. Состоит из 6 последовательно соединенных элементов (банок) по 2 В. Для крупных ДГУ часто используют последовательное подключение двух таких АКБ для получения системы на 24 Вольта. Пусковой ток (ток холодной прокрутки): Варьируется от 700 до 1000 Ампер (по стандарту EN) в зависимости от бренда. Высокий пусковой ток гарантирует уверенный запуск генератора зимой на открытых площадках. Габаритные размеры (Стандарт): Обычно соответствуют грузовому типу корпуса (тип D3 или EURO) с примерными габаритами 513 × 189 × 223 мм. Вес: Составляет от 38 до 41 кг, что обусловлено большим количеством свинцовых пластин и объемом электролита. Полярность: Чаще всего для данного сегмента выпускается прямая полярность (плюсовая клемма слева), но этот параметр подбирается строго под длину силовых кабелей генератора. Предварительное согласование товара с Заказчиком. СТ РК IEC 62040-1-2011. Срок поставки: В соответствии с условиями договора – не более 15 календарных дней с даты действия договора. Место поставки товара: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, 82. Год выпуска: Не ранее 2026. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не выставочными экземплярами. Погрузка и выгрузка товаров осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров. Перед поставкой товаров согласовать образцы с Заказчиком. При поставке, товары не должны иметь никаких механических повреждений. Размеры и цвет согласовать с Заказчиком. Прием товаров по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Место поставки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 82 тел. 338-85-44 вн.(1607).