

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767652-1
Сатып алудың атауы:	Астана қаласының ПД ТҚЕБ үшін тұрмыстық жабдықтарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88011613-3ЦП4
Лоттың атауы:	Генератор
Лоттың сипаттауы:	электрлі генератор қондырғысына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин генераторы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Сейфуллин көшесі 37
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бензиновый генератор 220 В., ьТехникалық ерекшелік., Қаптамадағы салмағы: 44.00 кг. Ұзындығы: 56.00 см., Ені: 45.00 см., Тереңдігі: 46.00 см., Белсенді қуаты (кВт): 2.5., Қозғалтқыш: 4 тактілі., Отын түрі: бензин., Стартердің түрі: қолмен., Үш кезең: Жоқ., Шығу кернеуі: 220 В (бір фаза)., Резервті автоматты енгізу (РАҚ): жоқ., Қорғау дәрежесі: IP 23., Кепілдік: 12 ай. СТ РК ГОСТ Р 53178-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767652-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственного инвентаря для УТО ДП города Астаны
Номер лота:	№ 88011613-ЗЦП4
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для электрогенераторной установки
Дополнительное описание лота:	Бензиновый генератор для УТО
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Улица Сейфуллина 37
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бензиновый генератор 220 Вт Техническая спецификация., Вес в упаковке: 44.00 кг., Длина: 56.00 см., Ширина: 45.00 см., Глубина: 46.00 см. ощность активная (кВт): 2.5., Двигатель: 4-тактный, Вид топлива:., бензин., Тип стартера: ручной., Три фазы: Нет., Выходное напряжение: 220 В (одна фаза)., Автоматический ввод резерва (АВР): нет., Степень защиты: IP 23., Гарантия: 12 мес.СТ РК ГОСТ Р 53178-2009