

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767140-1
Сатып алудың атауы:	Затворы плоские поверхностные
Лоттың нөмірі:	№ 82435724-ОИЗ
Лоттың атауы:	Бекітпе
Лоттың сипаттауы:	дискті, болат, шартты өткел 450-2600 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Затворы рамные с ручным механическим редуктором (размерами сторон 1,0 м*1,0 м)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау облысы, Атырау қаласы, Водниково ауылы, База
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Затвор плоский поверхностный скользящий 1,0×1,0 м с винтовым подъемником 0,5 В. Затвор предназначен для регулирования, перекрытия и управления потоком воды на открытых каналах, водовыпусках и гидротехнических сооружениях. Основные требования: тип — плоский поверхностный скользящий затвор; размер рабочего отверстия — 1,0×1,0 м; положение установки — вертикальное; направление перемещения полотна — вертикальное; рабочая среда — вода; конструкция — металлическая сварная; материал основных конструктивных элементов — сталь; затвор должен быть оснащен винтовым подъемником 0,5 В; подъемник должен обеспечивать подъем, опускание и фиксацию полотна затвора; должны быть предусмотрены направляющие для перемещения полотна; затвор должен иметь уплотнительные элементы для уменьшения протечек воды; металлические поверхности должны иметь антикоррозионную защиту; конструкция должна быть пригодна для эксплуатации на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности. Винтовой подъемник 0,5 В должен быть совместим с соответствующим затвором и обеспечивать: надежный подъем полотна; опускание полотна; удержание полотна в установленном положении; плавность перемещения; возможность ручного управления; устойчивость к воздействию влаги и атмосферных осадков; длительную эксплуатацию в условиях гидротехнического сооружения. Винтовой подъемник должен поставляться в комплекте с затвором. Комплектность. Каждый затвор должен поставляться в комплекте, необходимом для его монтажа и эксплуатации: Полотно затвора — 1 шт.; Направляющие — комплект; Винтовой подъемник 0,5 В — 1 комплект; Уплотнительные элементы — комплект; Крепежные элементы — комплект; Необходимые элементы соединения подъемника с полотном затвора — комплект; Паспорт изделия — 1 шт.; Руководство по эксплуатации — 1 шт. Требования к материалам и качеству. Затворы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Основные металлические элементы должны быть изготовлены из стали, пригодной для эксплуатации в условиях повышенной влажности и постоянного/периодического контакта с водой. Сварные соединения должны быть выполнены качественно, без трещин, прожогов и иных видимых дефектов. Полотно затвора не должно иметь деформаций, препятствующих его нормальному перемещению. Уплотнения должны быть эластичными, водостойкими и пригодными для эксплуатации в соответствующем температурном диапазоне. Металлические поверхности должны иметь антикоррозионную защиту. Цена должна включать: Стоимость затвора; винтовой подъемник 0,5 В; направляющие; уплотнения; крепеж; антикоррозионную защиту; упаковку; погрузочно-разгрузочные работы; доставку до места поставки; техническую документацию. Требования к поставщику. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам. По запросу Заказчика поставщик предоставляет технический паспорт или техническую документацию производителя с указанием: Типа затвора; размера; материала; комплектации; характеристик винтового подъемника; условий эксплуатации. Поставщик несет ответственность за достоверность представленных технических характеристик. . Гарантийные обязательства. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты

	поставки, если производителем не установлен более длительный срок. В течение гарантийного срока поставщик устраняет выявленные производственные недостатки либо заменяет неисправные элементы в соответствии с условиями договора. Порядок приемки. При приемке проверяются: соответствие размерам 1,0×1,0 м; наличие винтового подъемника 0,5 В; комплектность; отсутствие механических повреждений; состояние антикоррозионного покрытия; наличие уплотнений; работоспособность механизма подъема; наличие паспорта и эксплуатационной документации. При выявлении несоответствия товара технической спецификации Заказчик вправе потребовать устранения недостатков либо замены товара в соответствии с условиями договора.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767140-1
Наименование закупки:	Затворы плоские поверхностные
Номер лота:	№ 82435724-ОИЗ
Наименование лота:	Затвор
Описание лота:	дисковый, стальной, условный проход 450-2600 мм
Дополнительное описание лота:	Затворы рамные с ручным механическим редуктором (размерами сторон 1,0 м*1,0 м)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырауская область, г.Атырау, с.Водниково, База
Срок поставки:	в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Затвор плоский поверхностный скользящий 1,0×1,0 м с винтовым подъемником 0,5 В. Затвор предназначен для регулирования, перекрытия и управления потоком воды на открытых каналах, водовыпусках и гидротехнических сооружениях. Основные требования:тип — плоский поверхностный скользящий затвор;размер рабочего отверстия —1,0×1,0 м;положение установки — вертикальное;направление перемещения полотна — вертикальное;рабочая среда — вода;конструкция — металлическая сварная;материал основных конструктивных элементов — сталь;затвор должен быть оснащен винтовым подъемником 0,5 В;подъемник должен обеспечивать подъем, опускание и фиксацию полотна затвора;должны быть предусмотрены направляющие для перемещения полотна;затвор должен иметь уплотнительные элементы для уменьшения протечек воды;металлические поверхности должны иметь антикоррозионную защиту;конструкция должна быть пригодна для эксплуатации на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности. Винтовой подъемник 0,5 В должен быть совместим с соответствующим затвором и обеспечивать:надежный подъем полотна;опускание полотна;удержание полотна в установленном положении;плавность перемещения;возможность ручного управления;устойчивость к воздействию влаги и атмосферных осадков;длительную эксплуатацию в условиях гидротехнического сооружения.Винтовой подъемник должен поставляться в комплекте с затвором. Комплектность.Каждый затвор должен поставляться в комплекте, необходимом для его монтажа и эксплуатации:Полотно затвора — 1 шт.;Направляющие — комплект;Винтовой подъемник 0,5 В — 1 комплект;Уплотнительные элементы — комплект;Крепежные элементы — комплект;Необходимые элементы соединения подъемника с полотном затвора — комплект;Паспорт изделия — 1 шт.;Руководство по эксплуатации — 1 шт. Требования к материалам и качеству.Затворы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.Основные металлические элементы должны быть изготовлены из стали, пригодной для эксплуатации в условиях повышенной влажности и постоянного/периодического контакта с водой. Сварные соединения должны быть выполнены качественно, без трещин, прожогов и иных видимых дефектов.Полотно затвора не должно иметь деформаций, препятствующих его нормальному перемещению. Уплотнения должны быть эластичными, водостойкими и пригодными для эксплуатации в соответствующем температурном диапазоне.Металлические поверхности должны иметь антикоррозионную защиту.Цена должна включать: Стоимость затвора; винтовой подъемник 0,5 В; направляющие; уплотнения; крепеж; антикоррозионную защиту; упаковку; погрузочно-разгрузочные работы; доставку до места поставки; техническую документацию.Требования к поставщику.Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам. По запросу Заказчика поставщик предоставляет технический паспорт или техническую документацию производителя с указанием:Типа затвора; размера;материала;комплектации; характеристик винтового подъемника; условий эксплуатации. Поставщик несет ответственность за достоверность представленных технических характеристик. . Гарантийные обязательства. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты

	поставки, если производителем не установлен более длительный срок. В течение гарантийного срока поставщик устраняет выявленные производственные недостатки либо заменяет неисправные элементы в соответствии с условиями договора. Порядок приемки. При приемке проверяются: соответствие размерам 1,0×1,0 м; наличие винтового подъемника 0,5 В; комплектность; отсутствие механических повреждений; состояние антикоррозионного покрытия; наличие уплотнений; работоспособность механизма подъема; наличие паспорта и эксплуатационной документации. При выявлении несоответствия товара технической спецификации Заказчик вправе потребовать устранения недостатков либо замены товара в соответствии с условиями договора.
--	---