

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17770833-1
Тендер атауы:	Ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды және оларға іргелес аумақтарды күтіп ұстау қызметтері
Лоттың №:	№ 88174490-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Ғимарат/ұймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі

Атауы: газ құбырына техникалық қызмет көрсету

Жер үсті және жерасты газ құбырын аралау және тексеру, аспаптық әдіспен герметикалығын және оқшаулауын тексеру, газ құдықтары мен бақылау түтігінің газдануын тексеру фланецті, бұрандалы қосылыстардың тығыздығын тексеру, БПП-ның жарамдылығын тексеру, БПП және БП техникалық тексеру, БПП-дағы технологиялық желілерді ағымдағы жөндеу.

Газбен жабдықтау объектілеріндегі барлық жұмыстар газбен жабдықтау жүйелері саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларына қатаң сәйкес орындалуы тиіс. Жұмысқа тиісті біліктілігі мен рұқсаты бар мамандандырылған ұйымның аттестатталған персоналы ғана жіберіледі. Герметикалықты бақылау: герметикалығын және газдануын тексеру сенімді өлшеу аспаптарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Жабдықты жөндеу: ГРПШ технологиялық желілерін ағымдағы жөндеу бекіту арматурасының, қысым реттегіштерінің және сақтандыру құрылғыларының (ПЗК, ПСК) жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар кешенін қамтиды.

Тексеру нәтижелерін 2 данада ресімдеу 1 Орындалған жұмыстар актісімен Тапсырыс берушіге ұсыну.

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17770833-1
Наименование Тендера:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
№ лота:	№ 88174490-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий

Наименование: Техническое обслуживание газопровода

Обход и осмотр надземного и подземного газопровода, проверка на герметичность и изоляций приборным методом, проверка на загазованность газовых колодцев и контрольной трубки проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединения, проверка исправность КИП, технический осмотр ГРПШ и ГРП, текущий ремонт технологических линий в ГРПШ.

Все работы на объектах газоснабжения должны выполняться в строгом соответствии с правилами промышленной безопасности в сфере систем газоснабжения. К работам допускается исключительно аттестованный персонал специализированной организации, имеющий соответствующую квалификацию и допуски. Контроль герметичности: Проверка на герметичность и загазованность осуществляется с использованием поверенных измерительных приборов. Ремонт оборудования: Текущий ремонт технологических линий ГРПШ включает в себя комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности запорной арматуры, регуляторов давления и предохранительных устройств (ПЗК, ПСК).

Оформить результаты осмотра в 2 экземпляров 1 предоставить заказчику с актом выполненных работ.