

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864836-1
Сатып алудың атауы:	Мыс өткізгіш өткізгіштері бар қуат кабелі
Лоттың нөмірі:	№ 88227715-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель силовой 3*4
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бурова 4
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Тауардың атауы: Қуат кабелі.</p> <p>Өнім түрі: мыс өткізгіш өткізгіштері бар қуат кабелі.</p> <p>Тұрғын үй саны: 3.</p> <p>Номиналды көлденең қимасы: 4 мм².</p> <p>Номиналды кернеу: 0,66 кВ.</p> <p>Өткізгіш өзектердің материалы: мыс.</p> <p>Өткізгіштерді оқшаулау: ПВХ пластик.</p> <p>Сыртқы қабық: ПВХ пластикаы түтін мен газдың азаюымен.</p> <p>Орындау: жоқ тарататын жануы кезінде топтық төсеу, төмен түтін elantra моделі.</p> <p>Нормативтік құжат: МЕМСТ 31996-2012.</p> <p>Кабель оқшаулау мен сыртқы қабыққа зақым келтірместен жаңа болуы керек.</p> <p>Жеткізу кезінде тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.</p> <p>Өлшем бірлігі: метр. Саны 30 метр.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864836-1
Наименование закупки:	Кабель силовой с медными токопроводящими жилами
Номер лота:	№ 88227715-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой 3*4
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Бурова 4
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Кабель силовой. Тип изделия: кабель силовой с медными токопроводящими жилами. Количество жил: 3. Номинальное сечение жил: 4 мм². Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Материал токопроводящих жил: медь. Изоляция жил: ПВХ-пластикат. Наружная оболочка: ПВХ-пластикат с пониженным дымо- и газовыделением. Исполнение: не распространяющее горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением. Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012. Кабель должен быть новым, без повреждений изоляции и наружной оболочки. При поставке предоставляются документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям. Единица измерения: метр. Количество 30 метров.