Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982182-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43891212-ОЛ-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	87750542
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-10
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Балықши, Кумара Жунусова, 6.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-10. Өрттің пайда болуының бастапқы кезеңінде А, В, С, Е сыныптарындағы өрттерді сөндіруге арналған. Өрт сөндіргіштің түрі: ұнтақты, тасымалды, қайта зарядталатын. Өрт сөндіргіш заттың түрі: ұнтақты. Өрт сыныптары: А, В, С, Е. Іске қосу тәсілі: қолмен. Өрт сөндіргіш заттың зарядының массасы: 10 кг. Өрт сөндіргіштің массасы: кемінде 16 кг. Корпустың түсі: қызыл. Қысым индикаторы: болуы міндетті. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: кемінде 4 м. Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы: кемінде 15 секунд. Пайдалану температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Қайта зарядтау мүмкіндігі: көзделген. Корпусы: металлдан жасалған, берік, майысуларсыз, жарықшақтарсыз, деформацияларсыз және коррозия іздерінсіз. Корпустың қорғаныш жабыны: металл бетті коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін лак-бояу жабыны. Іске қосу-бекіту құрылғысы: қолмен іске қосылатын, жарамды және өрт сөндіргіштің штаттық түрде іске қосылуын қамтамасыз ететін болуы тиіс. Қысым индикаторы: жарамды күйде болуы және жұмыс қысымын көзбен бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Шлангі және саптамасы: жеткізу жиынтығына кіруі және жарамды күйде болуы тиіс. Пломбасы: іске қосу-бекіту құрылғысы пломбаланған болуы тиіс. Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, деформацияларсыз, коррозия іздерінсіз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Таңбалануы: нормативтік талаптарда және өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген мәліметтерді қамтуы тиіс. Пайдалану жөніндегі құжаттама: паспорт және/немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық тауармен бірге жеткізілуі тиіс. Жиналған күйдегі ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіші, іске қосу-бекіту құрылғысы, қысым индикаторы, саптамасы бар шлангі, пломба, паспорт және/немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Тауар СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Өрт техникасы. Тасымалды өрт сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіргіш тасымалды өрт сөндіргіштерге қойылатын белгіленген талаптарға, оның ішінде конструкциясына, негізгі техникалық сипаттамаларына, қауіпсіздігіне, таңбалануына және сынау әдістеріне қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына және өрт қауіпсіздігі саласында қолданылатын ЕАЭО техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау бойынша міндетті талаптар болған жағдайда, өнім беруші заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделген, тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

	Сапаға қойылатын талаптар: Өрт сөндіргіштің корпусында оның қауіпсіздігіне және пайдалану сипаттамаларына әсер етуі мүмкін майысулар, жарықшақтар, деформациялар, сызаттар, коррозия іздері және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Лак-бояу жабыны біркелкі болуы, қабыршақтанусыз, ісінусіз және елеулі зақымдануларсыз болуы тиіс. Іске қосу-бекіту құрылғысы, қысым индикаторы, шлангі және саптамасы жарамды күйде болып, өрт сөндіргішті штаттық тәртіппен пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өрт сөндіргіш толық жиынтықта және пайдалану жөніндегі құжаттамасымен бірге пайдалануға дайын күйінде жеткізілуі тиіс. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс. Кепілдік талаптары: Кепілдік мерзімі — тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Лоттың нөмірі :	87750768
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-2
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Балықши, Кумара Жунусова, 6.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОП-2 тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіші A, B, C сыныптарындағы өрттерді және өндірушінің техникалық құжаттамасында белгіленген шектерде кернеудегі электр қондырғыларындағы өрттерді сөндіруге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш. Типтік өлшемі: ОП-2. Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы: 2 кг. Іске қосу тәсілі: қолмен. Қайта зарядтау мүмкіндігі: қайта зарядталатын. Корпус түсі: қызыл. Өрт сөндіргіш затты беру уақыты: кемінде 5 секунд. Ағын ұзындығы: кемінде 2 метр. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °Сқа дейін. Жай-күйі: жаңа, пайдаланылмаған. Нормативтік құжат: ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005. Жиынтықтылығы: өндіруші көздеген толтырылатын өрт сөндіргіш ұнтағымен, іске қосу-жапқыш құрылғысымен, сақтандырғыш элементімен және басқа да жинақтаушы бөлшектерімен толық жинақталған өрт сөндіргіш. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс. Өрт сөндіргіштер Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Әрбір өрт сөндіргіште өрт сөндіргіштің түрі, заряд массасы, дайындалған күні, пайдалану мерзімі және нормативтік талаптарда көзделген өзге де ақпарат көрсетілген анық таңбалама болуы тиіс. Өрт сөндіргіштер толық зарядталған және пайдалануға дайын күйінде жеткізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай, егер өндіруші одан да ұзақ мерзім белгілемесе. Қаптама тауарды тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982182-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей (Е-Батыс)
Номер лота:	№ 43891212-ОЛ-ЗЦП2
Наименование лота:	Приобретение огнетушителей (Е-Батыс)
Описание лота:	Приобретение огнетушителей (Е-Батыс)
Номер пункта плана:	№ 87750542
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП-10 (Е-Батыс)
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Балықши, ул. Кумара Жунусова, 6.
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Огнетушитель порошковый ОП-10. Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е на начальной стадии их возникновения. Тип огнетушителя: порошковый, переносной, перезаряжаемый. Тип огнетушащего вещества: порошковый. Классы пожара: А, В, С, Е. Способ срабатывания: ручной. Масса заряда огнетушащего вещества: 10 кг. Масса огнетушителя: не менее 16 кг. Цвет корпуса: красный. Индикатор давления: наличие обязательно. Длина струи огнетушащего вещества: не менее 4 м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 15 секунд. Диапазон температуры эксплуатации: от -40 °С до +50 °С. Перезаряжаемость: предусмотрена. Корпус: металлический, прочный, без вмятин, трещин, деформаций и следов коррозии. Защитное покрытие корпуса: лакокрасочное, обеспечивающее защиту металлической поверхности от коррозии. Запорно-пусковое устройство: ручного типа, исправное и обеспечивающее штатное срабатывание огнетушителя. Индикатор давления: должен быть исправным и обеспечивать визуальный контроль рабочего давления. Шланг и насадок: должны входить в комплект поставки и быть исправными. Пломба: запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. Состояние товара: товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, деформаций, следов коррозии и производственных дефектов. Маркировка: должна содержать сведения, предусмотренные нормативными требованиями и технической документацией производителя. Эксплуатационная документация: паспорт и/или руководство по эксплуатации должны поставляться вместе с товаром. Огнетушитель порошковый ОП-10 в сборе, запорно-пусковое устройство, индикатор давления, шланг с насадком, пломба, паспорт и/или руководство по эксплуатации. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». Огнетушитель должен соответствовать установленным требованиям к переносным огнетушителям, включая требования к конструкции, основным техническим характеристикам, безопасности, маркировке и методам испытаний. Товар также должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и применимым техническим регламентам ЕАЭС в области пожарной безопасности. При наличии обязательных требований по оценке соответствия поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие товара

	установленным требованиям, оформленные в установленном законодательством порядке. Корпус огнетушителя должен быть без вмятин, трещин, деформаций, сколов, следов коррозии и иных повреждений, способных повлиять на безопасность и эксплуатационные характеристики товара. Лакокрасочное покрытие должно быть равномерным, без отслаивания, вздутий и значительных повреждений. Запорно-пусковое устройство, индикатор давления, шланг и насадок должны быть исправными и обеспечивать возможность штатного использования огнетушителя. Огнетушитель поставляется в состоянии, готовом к эксплуатации, с полной комплектацией и эксплуатационной документацией. Товар должен быть надлежащим образом упакован для предотвращения повреждений при транспортировке и хранении. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Номер пункта плана:	№ 87750768
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП-2 (Е-Батыс)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Балықши, ул. Кумара Жунусова, 6.
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Огнетушитель порошковый переносной ОП-2 предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок, находящихся под напряжением, в пределах, установленных технической документацией изготовителя. Основные технические характеристики: Тип: порошковый переносной огнетушитель. Типоразмер: ОП-2. Масса огнетушащего порошка: 2 кг. Способ приведения в действие: ручной. Возможность перезарядки: перезаряжаемый. Цвет корпуса: красный. Время подачи огнетушащего вещества: не менее 5 секунд. Длина струи: не менее 2 метров. Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С. Состояние: новый, не бывший в эксплуатации. Нормативный документ: СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. Комплектность: огнетушитель в сборе, заправленный огнетушащим порошком, с запорнопусковым устройством, предохранительным элементом и комплектующими, предусмотренными изготовителем. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и следов коррозии. Огнетушители должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и технической документации изготовителя. На каждом огнетушителе должна быть четкая маркировка с указанием типа огнетушителя, массы заряда, даты изготовления, срока эксплуатации и иной информации, предусмотренной нормативными требованиями. Огнетушители должны поставляться в полностью заправленном и готовом к применению состоянии. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки, если изготовителем не установлен более длительный срок. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.