

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789944-1
Сатып алудың атауы:	Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік бөліміне арнайы тауарлар (тарату қалқаны, кабель)
Лоттың нөмірі:	№ 81081672-3ЦП4
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ввгпнг а 3х6-0,66 Кв Қуат кабелі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Абай даңғылы 43
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауарды тиеу мен түсіруді жеткізуші, түскі ас үзіліс сағат 13.00-14.00. Сонымен қатар тауарды келісу үшін Байланыс қолдарымен қамтамасыз етіледі. ОИТиБ Олег, 267-31-49, 8/708/651 9392 жұмыс күндері Дс-Жм жұмыс уақытында сағат 8.00 - 17.00-ден қоңырау шалу Техникалық сипаттама 1. Ввгпнг а 3х6-0,66 кВ Қуат кабелі ВВГпнг а 3×6 0.66 кВ-стационарлық төсемге арналған кабель Ввгпнг а 3×6 АРНЛЛАН 0.66 кВ-стационарлық Күштік және жарықтандыру желілері. Кабель мыс өткізгіш сымдармен жасалған, ПВХ-оқшаулағышпен және тегіс орындаудағы төмен жанғыштық қабығымен. Модельде номиналды қимасы 6 мм² болатын 3 өзек бар және көрсетілген кернеулер 0.66 кВ. бұл позицияға QazEnergo Almaty-да тапсырыс беруге болады Алматы және Қазақстанның басқа өңірлері бойынша жеткізуді ұйымдастыру. Брендтің мақсаты мен ерекшеліктері Нг(а) индексі топтық жану кезінде жанудың таралуын білдіреді gorena Gorenje бірақ жобаның өртке қарсы кабельдік талаптарын алмастырмайды сызықтар. Өткізгіштердің маркасы, саны және көлденең қимасы өткізу қабілеттілігіне әсер етеді, сыртқы диаметрі, массасы және ұшына қойылатын талаптар. Сондықтан ауыстыру кабель арматураның есебі мен үйлесімділігін тексерусіз ұқсас модель мүмкін емес. Қуат сымының түрі Дизайн ерекшеліктері Тұрғын үй саны 3 Венаның көлденең қимасы 6 шаршы мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789944-1
Наименование закупки:	Товары для отдела информационных технологий и безопасности (щит распределительный, кабель)
Номер лота:	№ 81081672-3ЦП4
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой ВВГпнг А 3х6-0,66 Кв
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район проспект Абая 43
Срок поставки:	Срок поставки в течении 15 календарных дней со дня вступления до говора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течении 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Погрузка и выгрузка товара осуществляется поставщиком, обеденный перерыв с 13.00-14.00 часов. Так же для согласования товара предоставляются контакты Зам.рук. ОИТиБ Олег, 267-31-49, 8/708/651 9392 звонить в рабочие дни пн-пт в рабочее время с 8.00 - 17.00 часов Техническая спецификация 1. Кабель силовой ВВГпнг А 3х6-0,66 кВ ВВГпнг А 3×6 на 0.66 кВ — кабель для стационарной прокладки ВВГпнг А 3×6 на 0.66 кВ — кабельное изделие для стационарных силовых и осветительных линий. Кабель выполнен с медными токопроводящими жилами, ПВХ-изоляция и оболочкой пониженной горючести в плоском исполнении. Модель имеет 3 жилы номинальным сечением 6 мм² и указана для напряжения 0.66 кВ. Заказать эту позицию можно в QazEnergo Almaty с организацией поставки по Алматы и другим регионам Казахстана. Назначение и особенности марки Индекс нг(А) относится к нераспространению горения при групповой прокладке, но не заменяет требования проекта к огнестойкости кабельной линии. Марка, число и сечение жил влияют на пропускную способность, наружный диаметр, массу и требования к оконцеванию. Поэтому заменять кабель похожей моделью без проверки расчёта и совместимости арматуры нельзя. Тип провода Силовой Конструктивные особенности Количество жил 3 Сечение жилы 6 кв.мм