

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17743031-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Аршалы қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87598705-ОИ11
Лоттың атауы :	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты 120 кВт дейінгі бля мысық үрлеу желдеткіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	қуаты 120 кВт дейінгі қазандыққа арналған үрлеу желдеткіші. Техникалық сипаттамасы: қуаты 120 кВт дейінгі қатты отын қазандығының жану камерасына ауа беруге арналған үрлеу типті желдеткіш; ауаны мәжбүрлі түрде беруді және жану процесін қамтамасыз етуге арналған; орындалуы — ортадан тепкіш; электр қозғалтқышы қызып кетуден қорғаумен жабдықталған; қоректендіру кернеуі — желдеткіштің орындалуына сәйкес; жиілігі — 50 Гц; конструкциясы ұзақ уақыт тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс; корпусы мен жұмыс дөңгелегінде механикалық зақымдар болмауы тиіс. Нормативтік құжат: ГОСТ 5976-90 «Радиалды желдеткіштер. Жалпы техникалық шарттар».

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17743031-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Аршалы/
Номер лота:	№ 87598705-ОИ11
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм
Дополнительное описание лота:	Нагнетательный вентилятор для котла мощностью до 120 кВт (Е-Аршалы)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Нагнетательный вентилятор для котла мощностью до 120 кВт. Техническая спецификация: вентилятор нагнетательного типа для подачи воздуха в топочную камеру твердотопливного котла мощностью до 120 кВт; предназначен для принудительной подачи воздуха и обеспечения процесса горения; исполнение — центробежное; электродвигатель с защитой от перегрева; напряжение питания — согласно исполнению вентилятора; частота — 50 Гц; конструкция должна обеспечивать устойчивую работу при длительной эксплуатации; корпус и рабочее колесо без механических повреждений. Нормативный документ: ГОСТ 5976-90 «Вентиляторы радиальные. Общие технические условия».