

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17854465-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88083247-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы кабель, КГ 2 * 2,5 ш.м, икемді
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Д. Қонаев даңғылы, №28 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі: сыртқы ортада пайдалануға арналған иілгіш күштік электр кабелі. Кабель маркасы: КГ 2×2,5 мм². Өзектер саны: кемінде 2. Әрбір өзектің номиналды қимасы: 2,5 мм². Ток өткізгіш өзектердің материалы: мыс, көп сымды, иілгіш конструкциялы. Номиналды кернеуі: кабельдің нақты орындалуына сәйкес, кемінде 450/750 В класына дейінгі параметрлер өндірушінің құжаттамасымен расталуы тиіс. Өзектердің оқшаулағышы: резеңке негізіндегі электр оқшаулағыш материал. Сыртқы қабықшасы: атмосфералық әсерлерге және механикалық тозуға төзімді резеңке немесе өндіруші қарастырған баламалы эластомер. Иілгіштігі: жиі иілуге және монтаждау кезінде кабельді бағыттауға жарамды. Қолданылуы: электр жабдықтарын, жылжымалы механизмдерді және тиісті электр құрылғыларын қоректендіруге арналған. Сыртқы ортада пайдалану: күн сәулесіне, ультракүлгін сәулеленуге, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімділігі өндірушінің құжаттарымен расталуы тиіс. Тозуға төзімділігі: сыртқы қабықша қалыпты пайдалану кезінде үйкелуге, қажалуға және механикалық әсерлерге төзімді болуы тиіс. Жұмыс температурасы: таңдалған кабельдің нақты климаттық орындалуына сәйкес болуы тиіс. Төмен температурада пайдалану үшін тиісті климаттық орындалуы көзделуі қажет. Стандарты: ГОСТ 24334-2020 немесе жеткізілетін өнімге қолданылатын өзге де қолданыстағы нормативтік құжат. 2. Сапаға және сенімділікке қойылатын талаптар Кабель жаңа, пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Ток өткізгіш өзектер мыс сымдардан жасалып, мәлімделген қимаға сәйкес болуы тиіс. Оқшаулағыш пен сыртқы қабықша бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі, жарықтарсыз, тесіктерсіз, ісінусіз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Сыртқы қабықша ылғалдың, күн сәулесінің және үйкелудің әсеріне кабельдің мәлімделген пайдалану жағдайларына сәйкес төтеп беруі тиіс. Кабель қалыпты монтаждау және пайдалану кезінде иілгіштігін сақтауы, оқшаулағышы мен сыртқы қабықшасы зақымданбауы тиіс.

	Кабельдің электрлік сипаттамалары, жұмыс температурасының диапазоны және қоршаған орта әсерлеріне төзімділігі өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. Өнімнің маркасы, өзектер саны мен қимасы, номиналды кернеуі, өндірушісі және қолданылатын стандарты көрсетілген таңбалауы болуы тиіс. 3. Қаптамасы және құжаттары Кабель барабанда немесе тасымалдауға жарамды орамада жеткізілуі тиіс. Қаптама тасымалдау кезінде кабельдің ластануынан және механикалық зақымдануынан қорғауы тиіс. Жеткізуші кабельдің сапа паспортын және қолданылатын талаптарға сәйкес сәйкестік құжаттарын ұсынуы тиіс. 4. Қабылдау тәртібі Қабылдау кезінде кабельдің маркасы, өзектер саны мен қимасы, ұзындығы, сыртқы қабықшасының бүтіндігі, таңбалануы және ілеспе құжаттары тексеріледі. Сипаттамалары сәйкес келмейтін, механикалық зақымданған немесе қажетті сапа құжаттары жоқ кабель шартта белгіленген тәртіппен ауыстырылуы тиіс. 5. Баламалылық Басқа өндірушінің өніміне оның техникалық, электрлік, механикалық және климаттық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптардан төмен болмаған жағдайда жол беріледі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17854465-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88083247-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель наружный, КГ 2*2,5 кв.м гибкий
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау проспект Д. Кунаева, здание №28
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Технические характеристики Вид изделия: гибкий силовой электрический кабель для эксплуатации на открытом воздухе. Марка кабеля: КГ 2×2,5 мм². Количество жил: не менее 2. Номинальное сечение каждой жилы: 2,5 мм². Материал токопроводящих жил: медь, многопроволочная гибкая конструкция. Номинальное напряжение: в соответствии с конкретным исполнением кабеля; параметры класса до 450/750 В должны подтверждаться документацией производителя. Изоляция жил: электроизоляционный материал на основе резины. Наружная оболочка: резина или предусмотренный производителем аналогичный эластомер, устойчивый к атмосферным воздействиям и механическому износу. Гибкость: пригодность к многократным изгибам и удобной прокладке при монтаже. Назначение: электропитание оборудования, передвижных механизмов и соответствующих электрических устройств. Эксплуатация на открытом воздухе: устойчивость к солнечному излучению, ультрафиолету, влаге и перепадам температуры должна подтверждаться документацией производителя. Износостойкость: наружная оболочка должна выдерживать истирание, трение и механические воздействия при нормальной эксплуатации. Рабочая температура: должна соответствовать конкретному климатическому исполнению кабеля. Для эксплуатации при низких температурах должно быть предусмотрено соответствующее исполнение. Стандарт: ГОСТ 24334-2020 либо иной действующий нормативный документ, применимый к поставляемой продукции. 2. Требования к качеству и надёжности Кабель должен быть новым, неиспользованным и поставляться в заводской упаковке. Токопроводящие жилы должны быть выполнены из медных проволок и соответствовать заявленному сечению. Изоляция и наружная оболочка должны иметь равномерную структуру по всей длине, без трещин, проколов, вздутий и других дефектов. Наружная оболочка должна выдерживать воздействие влаги, солнечного излучения и трения в пределах заявленных условий

эксплуатации кабеля.
При обычном монтаже и эксплуатации кабель должен сохранять гибкость, а его изоляция и наружная оболочка не должны повреждаться.
Электрические характеристики, диапазон рабочих температур и устойчивость к внешним воздействиям должны подтверждаться технической документацией производителя.
Кабель должен иметь маркировку с указанием марки, количества и сечения жил, номинального напряжения, производителя и применимого стандарта.

3. Упаковка и документация
Кабель должен поставляться на барабане или в упаковке, пригодной для транспортировки.
Упаковка должна защищать кабель от загрязнения и механических повреждений при транспортировке.
Поставщик должен предоставить паспорт качества кабеля и документы о соответствии применимым требованиям.

4. Порядок приёмки
При приёмке проверяются марка кабеля, количество и сечение жил, длина, целостность наружной оболочки, маркировка и сопроводительная документация.
Кабель, не соответствующий заявленным характеристикам, имеющий механические повреждения или поставленный без необходимых документов о качестве, подлежит замене в порядке, предусмотренном договором.

5. Эквивалентность
Допускается поставка продукции другого производителя при условии, что её технические, электрические, механические и климатические характеристики не уступают требованиям настоящей технической спецификации