Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018571-1
Сатып алудың атауы:	Закуп пожарных гидрантов
Лоттың нөмірі:	№ 88857910-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидрант
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, жерастылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Н-1500 мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	355633100, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Батпақты а.
Жеткізу мерзімі:	шарттың қолданылу күнінен бастап 10 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Сатып алуға көшуге дайын Атауы: жерасты Өрт сөндіру гидранты. Техникалық сипаттамасы Талап 1 түрі Жерасты өрт гидранты 2 биіктігі 2000 мм 3 шартты өту DN 125 мм 4 ҚР СТ 2800-2015 стандарты 5 жұмыс қысымы 1,0 МПа дейін 6 корпустың сынақ қысымы кемінде 1,5 МПа 7 корпустың ішкі диаметрі 125 мм 8 корпус материалы шойын 9 клапан түріндегі өшіру құрылғысы 10 өрт бағанының көмегімен басқару 11 герметикалығы герметикалығын қамтамасыз ету жұмыс қысымы кезінде 12 гидрант жабылғаннан кейін суды автоматты түрде ағызу 13 Қорғаныс коррозияға қарсы жабын 14 жиынтық Гидрант жинақта 15 Жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған Жеткізу талаптары: * Тауарды жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. * Өнімнің паспортын ұсыну. * Техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. * Кем дегенде 12 айға кепілдік. * Тауар Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс. Биіктігі 2000 мм ГОСТ 8220-85 өлшемді қатарында қарастырылған. ҚР СТ 2800-2015 Қазақстанда жұмыс істейді. new-shop.ksm.kz +2 Назар аударыңыз: биіктікті өрт сөндіру стендінің фланецінен ұңғыманың қақпағына дейінгі қашықтықпен тексеру керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018571-1
Наименование закупки:	Закуп пожарных гидрантов
Номер лота:	№ 88857910-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидрант
Описание лота:	пожарный, подземный
Дополнительное описание лота:	Н-1500 мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	355633100, Карагандинская область, Осакаровский район, с.Батпакты
Срок поставки:	в течении 10 дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Готово для переноса в закупку Наименование: Гидрант пожарный подземный. Техническая характеристика Требование 1 Тип Подземный пожарный гидрант 2 Высота 2000 мм 3 Условный проход DN 125 мм 4 Стандарт СТ РК 2800-2015 5 Рабочее давление До 1,0 МПа 6 Испытательное давление корпуса Не менее 1,5 МПа 7 Внутренний диаметр корпуса 125 мм 8 Материал корпуса Чугун 9 Запорное устройство Клапанного типа 10 Управление С помощью пожарной колонки 11 Герметичность Обеспечение герметичности при рабочем давлении 12 Слив воды Автоматический после закрытия гидранта 13 Защита Антикоррозионное покрытие 14 Комплектность Гидрант в сборе 15 Состояние Новый, не бывший в эксплуатации Требования к поставке: * Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке. * Предоставление паспорта изделия. * Предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов и стандартов. * Гарантия не менее 12 месяцев. * Товар должен быть пригоден для эксплуатации в климатических условиях Республики Казахстан. Высота 2000 мм предусмотрена размерным рядом ГОСТ 8220-85. СТ РК 2800-2015 действует в Казахстане. new-shop.ksm.kz +2 Обратите внимание: высоту необходимо сверить с расстоянием от фланца пожарной подставки до крышки колодца.